



Pôdorys 2.NP

POZNÁMKA:

- PRI REALIZÁCII JE POTREBNÉ REŠPEKTOVAŤ VŠETKY PLATNÉ NORMY A ZÁVÄZNÉ VYHLÁŠKY
- V PRÍPADE NEJASNOSTI V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
- NA STAVBE SU MUSIA POUŽIŤ A ZABUDOVAŤ LEN CERTIFIKOVANÉ SYSTÉMY A VÝROBKY

LEGENDA :

- NAVRHOVANÉ PANELOVÉ VYKUROVACIE TELESO V PREVEDENÍ K-KOMPAKT
- TVR TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL OVENTROP TYP: AQ
- RS TERMOSTATICKÁ HLAVICA OVENTROP TYP: UNI XH
- RS RADIÁTOROVÁ SPOJKA UZATVÁRATELNÁ, REGULAČNÁ OVENTROP, TYP: COMBI 4
- GKV VYPÚŠŤACÍ KOHÓT

UPOZORNENIE

TECHNICKÁ SPRÁVA AKO AJ VÝKAZ VÝMER JE NEODDELITELNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE.  
ROZVODY PRED MONTÁŽOU KOORDINOVAŤ S OSTATNÝMI PROFESIAMÍ.  
NEJASNOSTI V DOKUMENTÁCII, ROZHODNÚJÚCIM SPÔSOBOM OVPLYVNÍJÚCE ZHOTOVENIE DIELA HLÁSIŤ V ČASOVOM PREDSTIHU AUTOROM NÁVRHU, PRÍPADNE DOZORU STAVBY ROVNAKO JE POTREBNÉ PREJEDNAŤ S AUTORM NÁVRHU VŠETKY ZMENY OPROTI PROJEKTU ZO STRANY ZHOTOVITEĽA STAVBY, AKO AJ ZMENY SKUTOČNOSTI PREDPOKLADANÝCH V PROJEKTE OPROTI STAVU ZISTENÉMU NA MIESTE.

PROJEKT NENAHRAĐZA VÝROBNÚ A DODÁVATEĽSKÚ DOKUMENTÁCIU

LEGENDA MIESTNOSTI 1.NP				
MIEST.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	POZNÁMKA	
Vnútročné priestory škola			Σ 451,00 m <sup>2</sup>	
2.01	ÚČEBŇA	19,8	VNÚTORNÉ PRIESTORY BEZ STAVEBNEJ ÚPRAVY A ZMENY ÚČELU VYUŽITIA	
2.02	CHODBA	55,2		
2.03	SCHODISKO	3,61		
2.04	PODSCHODISKOVÝ PRIESTOR UZÁVER PLYNU	8,80		
2.05	PREDSIEN	2,82		
2.06	WC MUŽI	9,36		
2.07	UPRATOVAČKA	1,93		
2.08	PREDSIEN	2,19		
2.09	WC ŽENY	7,89		
2.15	KONCERTNÁ SÁLA	74,87		
2.16	ÚČEBŇA	74,87		
2.17	ÚČEBŇA	19,66		
2.18	ÚČEBŇA	19,66		
2.19	ÚČEBŇA	12,85		
2.20	SKLAD	4,2		
2.21	PREDSIEN	6,5		
2.22	ÚČEBŇA	19,75		
2.23	ÚČEBŇA	12,85		
2.24	ÚČEBŇA	12,85		
2.25	DIELŇA ŠKOLNÍK	13,50		
2.26	KOTOLŇA	19,44		
Služobný byt			60,46 m <sup>2</sup>	
2.27	PREDSIEN	3,31	PVC LINOLEUM	OMIETKA
2.28	KUCHYŇA	10,00	PVC LINOLEUM	OMIETKA/K.O.v=1,6m
2.29	CHODBA	10,89	PVC LINOLEUM	OMIETKA
2.30	ŠATNÍK	4,50	PVC LINOLEUM	OMIETKA
2.31	WC	1,28	KER. DLAŽBA	OMIETKA/K.O.v=1,6m
2.32	KÚPEĽŇA	6,34	KER. DLAŽBA	OMIETKA/K.O.v=1,6m
2.33	IZBA	14,60	PVC LINOLEUM	OMIETKA
2.34	IZBA	9,54	PVC LINOLEUM	OMIETKA
VNÚTORNÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA:			Σ 511,46 m <sup>2</sup>	
HRUBÁ PODLAHOVÁ PLOCHA 1.NP			562,60 m <sup>2</sup>	

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT KONTROLOVAL VYPRACOVAL	ING. PAVOL REPČÍK autorizovaný stavebný inžinier	TZB projekt s.r.o. PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA DRIENOVÁ 37, BRATISLAVA
	ING. PAVOL REPČÍK autorizovaný stavebný inžinier	
	ING. PAVOL REPČÍK	
INVESTOR: HL.MESTO SR BRATISLAVA,PRIMACIALNE NÁM.1		STUPEŇ PD REALIZAČNÝ PROJEKT
STAVBA : REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE Sklénárova 5, Bratislava		ARCH. Č. 08/2020
OBJEKT : Objekt ZUŠ Ľ.Rajtera		FORMÁT 5x44 SADA ČÍSLO
ČASŤ : ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE		DÁTUM 07/2020
OBSAH VÝKRESU: PÔDORYS 2.NP-NÁVRH		MIERKA 1:75 Čís. VÝKRESU 6