



1	ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VAILLANT ecoTECplus VU 356/5-5
2	NEPRIAMY ZASOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ TÚV VAILLANT VIH R 300
3	ODVOD SPALÍN KOMÍN UZAVRETÝ SPOTREBIČ
4	MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA FLAMCO C 50 litrov
5	MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA TÚV FLAMCO AIR FIX A 18litrov
6	CIRKULAČNÉ OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNFOS UP 15-14
7	FLAMCOVENT CLEAN SMART 5/4"
8	ROZŠIROVACÍ MODUL RIADENIA CIRKULÁCIE VAILLANT VR40
9	BEZDROTOVÝ EKVIETERMICKÝ REGULÁTOR VAILLANT CALORMATIC 470F
10	HYDRAULICKÝ STABILIZÁTOR TLAKU HST 32 Z
11	OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNFOS ALPHA 2 32-60/180 (230V- 3W)
12	ROZŠIROVACÍ MODUL VAILLANT VR 61
V1	VYKUROVACIA VETVA
-----	PRÍRODNÉ POTRUBIE RADIATOROVÉ VYKUROVANIE 60°C
-----	VRÁTNE POTRUBIE RADIATOROVÉ VYKUROVANIE 40°C
-----	POTRUBIE OPV
-----	POTRUBIE STUĐENÁ VODY
-----	CIRKULAČNÉ POTRUBIE OPV
PV	- POISTNY VENTIL
SK	- SPATNÁ Klapka
VK	- KOHUT PLNIACI NA VYPUŠŤACÍ
F	- FILTER
GK	- GULOVÝ KOHÚT
TV	- TERMOSTATICKÝ VENTIL
Č	- OBEHOVÉ ČERPADLO
MAG	- MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA
TRV	- TROJCESTNÝ MOTORICKÝ VENTIL
SVT	- SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY
TZ	- TERMOSTATICKÝ ZMIEŠAVAČ OPV

Prostredie určené v zmysle STN 332000-5-51 protokolom (rieši SD 01 Elektroinštalácia)

VYPRACOVAL:
Lubomír Krempaský

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:
ING. RUDOLF DUBEL

		PROJEKTANT:					
AUTOR NÁVRHU	ING. JÁN STAŠ	APRO s r.o. Kukučínova 259/4 075 01 TREBŔOV					
PROJEKTANT STAVBY	ING. JÁN STAŠ ING. BEĀTA ČERVENĀKOVĀ	tel.: 056/672 47 51 www.aprovty.sk e-mail: stas@aprovty.sk					
MIESTO STAVBY	KUZMICE	PARCIELA	ČÍSLO			645/1	
INVESTOR	OBEK KUZMICE					DÁTUM	04/2016
NÁZOV STAVBY	REKONSTRUKCIA PRISTAVBA A MODERNIZACIA ZZ ŠKD OBEK SUŠÝ ĽEČ OBČI OBEK SUŠÝ SVET MOĀ					MIERKA	
OBJEKT				SO 01 - MATERSKĀ ŠKOLA			
OBSAH				REGULAČNĀ SCHĒMA - MaR			
ČASŤ				USTREDNÉ VYKUROVANIE			
				KLASIFIKÁCIA STAVBY 1 2 6 3			
				ČÍSLO VYKRESU 605			