

Zapojenie kúpeľňového ventilátora s dobehom



ZAPOJENIE VENTILÁTORA CK 200B



Zapojenie rekuperačnej jednotky HR 300

Elektrické pripojení

Zapnuto/vypnuto a snížený/provozní/zvýšený výkon



LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Ozn.	Názov miestnosti	Ozn.	Názov miestnosti
1.01	SCHODISKO	1.27	ZÁVETRIE + SCHODISKO
1.02	CHODBA	1.28	PRÍPRAVA STUDENÝCH JEDÁL
1.03	PREDSIEŇ WC - CHLAPCI	1.29	UMÝVANIE RIADU
1.04	WC - CHLAPCI	1.30	CHODBA
1.05	PISOÁR - CHLAPCI	1.31	CHODBA
1.06	UČEŇA IVT	1.32	HERŇA DETÍ
1.07	TRIEDA	1.33	HYGIENICKÉ ZARIADENIE IMOBILNÝ
1.08	ŠATŇA	1.34	HYGIENICKÉ ZARIADENIE DETÍ
1.09	WC - ZAMESTNANCI	1.35	SPÁLŇA DETÍ
1.10	PREDSIEŇ - WC - DIEVČATÁ	1.36	HERŇA DETÍ
1.11	WC-DIEVČATÁ	1.37	SPÁLŇA DETÍ
1.12	JEDÁLEŇ	1.38	HYGIENICKÉ ZARAIDENIE PEDAGÓG
1.13	SKLAD	1.39	UPRATOVAČKA
1.14	KANCELÁRIA	1.40	HYGIENICKÉ ZARIADENIE DETÍ
1.15	KUCHYŇA - UMÝVANIE RIADU	1.41	SCHODISKO
1.16	KUCHYŇA - PRÍPRAVA JEDÁL	1.42	ŠATŇA PEDAGÓGOV
1.17	TRIEDA	1.43	SPRCHA PEDAGOG
1.17*	CHODBA - SCHODISKO	1.44	CHODBA
1.18	HYGIENICKÉ ZARIADENIE PERSONÁL	1.45	HYGIENICKÉ ZARIADENIE IMOBILNÝ
1.19	UPRATOVAČKA	1.46	SKLAD EXTERIÉROVÝCH HRAČIEK
1.20	CHODBA	1.47	EXTERIÉROVÁ RAMPA
1.21	ŠATŇA KUCHYŇA	1.48	KANCELÁRIA
1.22	PRÍRUČNÝ SKLAD	1.49	SPOLOČNÁ ŠATŇA
1.23	SKLAD ZELENINY	1.50	VSTUPNÁ CHODBA
1.24	KOTOLŇA	1.51	ZÁVETRIE + SCHODISKO
1.25	HRUBA PRÍPRAVA ZELENINY	1.52	JEDÁLEŇ
1.26	HRUBA PRÍPRAVA MASA		

LEGENDA SVIETIDIEL:
A-SVIET.STROPNÉ ŽIARIVK.4x18W
B-SVIET.STROPNÉ ŽIARIVK. 2x36W
SVIETEL.ZDROJ T8/1200M- LED18W
C-SVIET.NÚDZOVÉ NÁSTENNÉ (ZÁLOŽNÝZDROJ 60min.)
D-SVIET.NÚDZOVÉ STROPNÉ (ZÁLOŽNÝ ZDROJ 60min.)
E-SVIET.STROPNÉ 2x60W,IP20,SVIETEL.ZDROJ E27/LED16W
F-SVIET.NÁSTENNÉ 1x60W,IP20,
G-SVIET.NÁSTENNÉ 1x60W,IP54
H-SVIET.NÁSTENNÉ 1x60W- IP44,SENZOR
I-SVIET.STROPNÉ 1x60W,IP44,SENZOR
J-SVIET.NASTENNÉ V VYPÍNAČOM
K-SVETLOMET max.400W
L-SVIETIDLO STROPNÉ BODOVÉ 1X60W
M-SVIETIDLO KUCHYNSKÉ S VYPÍNAČOM
N-SVIETIDLO PRE VONKAJŠIE
P-SVIET.STROPNÉ ŽIARIVK, 1x36W OSVETLENIE
V -VENTILÁTOR MICRO 100 T/28W/230V S DOBEHOM
RJ-REKUPERAČ.JEDNOTKA HR300,230V/0,108 KW
VCON6-OVLÁDAČ REKUPERAČNEJ JEDNOTKY HR 300

PRÚDOVÁ A NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 3/PEN 400/230V AC,50Hz,TN-C-S
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL,PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:
-OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ,DOPLNKOVÁ PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM
-OCHRANA ZÁBRANAMI A KRYTMI
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM PRI PORUCHE:
-OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM V SIETI TN,HLAVNÉ POSPÁJANIE

LEGENDA OZNAČENIA SVIETIDIEL: K 1 -10 / 4
TYP SVIETIDLA
PORAD. ČÍSLO SVIETIDLA
EL.OKRUH
ČÍSLO VÝVODU

LEGENDA KABELOV:
VIĎ TECH.SPRÁVA A VÝKRESY PRÍSLUŠNÝCH EL.ROZVÁDZAČOV
-ZÁSUVK.OKRUHY-CYKY-j 3x2,5
-SVETEL.OKRUHY-CYKY-j 3x1,t, CYKY-o 2x1,5,CYKY-j 5x1,5
-OKR.400V-CYKY-j 5x2,5, CYKY-j 5x4

SCHÉMA OBJEKTU:



Q19.0.PROJEKTANT: Q20.0.APRO s.r.o. Q20.0.Kukučínova 2596/1 Q20.0.075 01 TREBIŠOV Q20.0.tel.: 056/672 47 51 Q20.0.www.apro!v.sk Q20.0.e-mail: stas@apro!v.sk		ČÍSLO KÓPIE	
AUTOR NÁVRHU	ING.JÁN STAŠ	STUPEŇ	PROJEKT PRE SP A REALIZÁCIU
PROJEKTANT STAVBY	ING.JÁN TITKO	FORMÁT	3 x A4
MIESTO STAVBY	KUZMICE	DÁTUM	04/2016
INVESTOR	OBEC KUZMICE	MIERKA	1:75
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA, PRISTAVBA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY V KUZMICIACH	ČÍSLO ZÁKAZKY	78/2016
	PARCELA ČÍSLO 645/1		
OBJEKT	SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIE	KLASIFIKÁCIA STAVBY	1 2 8 3
OBSAH	ELEKTROINŠTALÁCIA SVETELNÁ-1.NP	ČÍSLO VÝKRESU	501
ČASŤ	STAVEBNÁ		