



LEGENDA:

- -ZACHYTÁVACIA TYČ JP
- ⊙ -SKÚŠOBNÁ SVORKA SZ
- -ZEMNIACA TYČ ZT, dl.2m
- OU -OCHRANNÝ UHOLNÍK OU 1,7m
- DOU -DRŽIAK OCHRANNÉHO UHOLNÍKA
- SS -SVORKA SPOJOVACIA
- SR 03 -ZEMNIACA SVORKA
- SP 1 -SVORKA NA KOVOVÉ SUČIASTKY
- JP 10 -ZVODOVÁ TYČ 1m
- SO -SVORKA OKAPOVÁ
- SK -SVORKA KRIŽOVÁ

ÚROVEŇ LPS-tr.III
ROZOSTUP ZVODOV. MAX15m
MATERIÁL.BLESKOZVOD. VEDENIA:
-ZEMNIAČE VEDENIE: ZÁKLAD.ZEMNIČ FeZn30x4mm
-VÝVOD OD ZEMNIAČA K SZ :FeZn ø10mm
-LAPACIA SÚSTAVA A ZVODY-AlMgSi ø8mm na PV
-ZVODY ZAPUSTENÉ-SZ v KU 125x125

AUTOR NÁVRHU		ING.JÁN STAŠ	
PROJEKTANT STAVBY		ING.JÁN TITKO	
MIESTO STAVBY		KUZMICE	
INVESTOR		OBEC KUZMICE	
NÁZOV STAVBY		REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY KUZMICE	
OBJEKT		SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIE	
OBSAH		UZEMNENIE	
ČASŤ		STAVEBNÁ	
		KLASIFIKÁCIA STAVBY	
		1 2 6 3	
		ČÍSLO VÝKRESU	
		505	