



UPOZORNENIE:VŠETKY ZÁSUVKY,PRÍSTUPNÉ DEŤOM,OPATRIŤ ZÁSLEPKAMI

PRÚDOVÁ A NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 3/PEN 400/230V AC,50Hz,TN-C-S
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:
-OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ,DOPLŇKOVÁ PRÚDOVÝM
CHRÁNIČOM
-OCHRANA ZÁBRANAMI A KRYTMI
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM PRI PORUCHE:
-OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM V SIETI TN,HLAVNÉ POSPÁJANIE

AUTOR NÁVRHU		ING.JÁN STAŠ	<div>IQ20.0;APRO s r.o. IQ20.0;Kukušínova 2596/4 IQ20.0;075 01 TREBIŠOV IQ20.0;tel.: 056/672 47 51 IQ20.0;www.aproty.sk IQ20.0;e-mail: stas@aproty.sk</div> <div>PARCELA ČÍSLO 645/1</div> <div></div>		ČÍSLO KÓPIE	
PROJEKTANT STAVBY		ING.JÁN TITKO			STUPEŇ : PROJEKT PRE SP A REALIZÁCIU	
MIESTO STAVBY		KUZMICE			FORMÁT	3 x A4
INVESTOR		OBEC KUZMICE			DÁTUM	04/2016
NÁZOV STAVBY		REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY KUZMICE			MIERKA	1:75
					ČÍSLO ZÁKAZKY	76/2016
OBJEKT			SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT - PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIE		KLASIFIKÁCIA STAVBY	
OBSAH			ELEKTROINŠTALÁCIA ZÁSUVKOVÁ II.NP		1 2 6 3	
ČASŤ			STAVEBNÁ		ČÍSLO VÝKRESU	
					504	

Ozn.	Názov miestnosti
2.01	SCHODISKO
2.02	CHODBA
2.03	PREDSIEŇ WC
2.04	WC - CHLAPCI
2.05	PISOÁR - CHLAPCI
2.06	TRIEDA
2.07	TRIEDA
2.08	ZBOROVŇA
2.09	TRIEDA
2.10	TRIEDA
2.11	TRIEDA
2.12	PREDSIEŇ WC-DIEVČATÁ
2.13	WC DIEVČATÁ
2.14	WC-UČITELIA
CELKOVÁ PLOCHA:	
2.15	SCHODISKO
2.16	CHODBA
2.17	SKLAD
2.18	SKLAD
2.19	HERŇA DETÍ
2.20	HYGIENICKÉ ZARIADENIE DETÍ
2.21	SPÁLŇA DETÍ
2.22	SPÁLŇA DETÍ
2.23	HERŇA DETÍ
2.24	HYGIENICKÉ ZARIADENIE DETÍ
2.25	WC PERSONÁL
2.26	UPRATOVAČKA
CELKOVÁ PLOCHA:	
1. TRIEDA M.Č. 2.19 : 2 PREDAGOG, 16 DETÍ	

