


- SV. ŽIARIKOVÉ PRIZMATICKÉ 1x24W, IP20
- SV. ŽIARIKOVÉ PRIZMATICKÉ 2x24W, IP20
- SV. ŽIARIKOVÉ PRIZMATICKÉ 2x35W, IP20
- SV. ŽIARIKOVÉ PRIZMATICKÉ 2x35W, IP55
- SV. ŽIARIKOVÉ S MREŽKOU 2x35W, IP20
- SV. ŽIARIKOVÉ 1x21W, IP20
- SV. ŽIARIKOVÉ 1x21W, IP55
- SV. ŽIARIKOVÉ 1x21W, IP55 SO SNÍMAČOM POHYBU

- CS TLAČIDLO CENTRAL–STOP
- SNÍMAČ POHYBU
- PRIESTOROVÝ TERMOSTAT
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 250V, 10A, IP20
- VYPÍNAČ SÉRIOVÝ 250V, 10A, IP20
- VYPÍNAČ STRIEDAVÝ 250V, 10A, IP20
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 250V, 10A, IP44
- ZÁSUVKA OBYČAJNÁ 250V, 10/16A, IP20
- ZÁSUVKA OBYČAJNÁ 250V, 10/16A, IP44
- REKUPERAČNÁ JEDNOTKA, VENTILÁTOR
- DOMÁCI TELEFÓN



Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	POVRCH STROPU	OSVETLENIE (lx)
101	ZADVERIE	VÁPENNÁ OMIETKA	100
102	KANCELÁRIA	VÁPENNÁ OMIETKA	500
103	ŠATŇA DETI	VÁPENNÁ OMIETKA	200
104	UMÝVAREŇ DETI	VÁPENNÁ OMIETKA	200
105	WC DETI	VÁPENNÁ OMIETKA	200
106	HERNÁ + SPÁLŇA	VÁPENNÁ OMIETKA	300
107	ZADVERIE	VÁPENNÁ OMIETKA	100
108	PREDIEŇ	VÁPENNÁ OMIETKA	100
109	WC KUCHÁROV	VÁPENNÁ OMIETKA	100
110	SKLAD ODPADKOV	VÁPENNÁ OMIETKA	75
111	ŠATŇA KUCHÁROV	VÁPENNÁ OMIETKA	200
112	HRUBÁ PRIPRAVA ZELENINY	VÁPENNÁ OMIETKA	300
113	EKONOMAT	VÁPENNÁ OMIETKA	75
114	SKLAD CHLADENÝCH POTRAVIN	VÁPENNÁ OMIETKA	100

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	POVRCH STROPU	OSVETLENIE (lx)
115	SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN	VÁPENNÁ OMIETKA	100
116	CHODBA	VÁPENNÁ OMIETKA	100
117	DENNÝ SKLAD	VÁPENNÁ OMIETKA	100
118	KUCHŇA	VÁPENNÁ OMIETKA	500
119	JEDÁLEŇ	VÁPENNÁ OMIETKA	200
120	DENNÁ MIESTNOSŤ PERS.	VÁPENNÁ OMIETKA	200
121	CHODBA	VÁPENNÁ OMIETKA	100
122	ŠATŇA PERS.	VÁPENNÁ OMIETKA	200
123	PREDIEŇ	VÁPENNÁ OMIETKA	100
124	WC PERS.	VÁPENNÁ OMIETKA	100
125	EKONOMAT	VÁPENNÁ OMIETKA	75
126	ZADVERIE	VÁPENNÁ OMIETKA	100
127	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	VÁPENNÁ OMIETKA	200
128	NAKLADACIA RAMP A	–	/

GENERALNY PROJEKTANT: DRUPROJEKT, OKRUŽNÁ 33, 080 01 PREŠOV			
VYPRACOVAL:	STAVBA:	Komanický, s.r.o. J. BORODÁČA 17 PREŠOV tel. 0905 296928	
ING. KOMANICKÝ	V OBCI IHLANY		
ZODP. PROJEKTANT	OBJEKT:	SO 01.3 ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD	
ING. KOMANICKÝ			
VEDÚCI PROJEKTANT:	ČASŤ:	E – STAVEBNÁ	DATUM: 07/17
ING. NOVOTNÝ	DIEĽ:	ELI + BLZ	FORM.: 2 A4
INVESTOR:	OBSAH:		STUP.: DSP
OBEC IHLANY	PÔDORYS 1.N.P.		KÓTY V: mm
			MIERKA: 1:100
			PRÍL.Č.: 3

