

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave dňa 04.08.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 17 – Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV

Verejný obstarávateľ Slovenská akadémia vied (SAV), so sídlom Štefánikova 49, 814 38 Bratislava, IČO: 00 037 869 (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“) Výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2021 zo dňa 25.05.2021 pod značkou 27963 - WYP (ďalej len „Výzva“) súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky s názvom „*Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV*“ (ďalej len „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávania vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov						
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď					
1	<p>Otázka:</p> <p>Skladba strešného plášťa P4 obsahuje aj položku Trapézový plech ROVA t-50B t=0,7 mm – 485 m2. Daný trapézový plech výkaz ocelevej konštrukcie neobsahuje, taktiež pre daný trapézový plech nie je vytvorená samostatná položka vo výkaze výmer. Žiadame o vysvetlenie, či je táto položka súčasťou zákazky a ak áno, kde má byť v rámci výkazu ocenená.</p>					
	<p>Odpoveď:</p> <p>Súčasťou položky 484 D+M ocelevej konštrukcie je uvedených 63 433,04 kg z čoho je samotná oceľová konštrukcia 57 666,300 kg</p> <table> <tr> <td>5% rezerva</td> <td>3 171,652 kg</td> </tr> <tr> <td>trapézový plech</td> <td>2 225,000 kg</td> </tr> <tr> <td>oceľové zábradlie 20m + 7,8m = 27,8m</td> <td>370,090 kg</td> </tr> </table>	5% rezerva	3 171,652 kg	trapézový plech	2 225,000 kg	oceľové zábradlie 20m + 7,8m = 27,8m
5% rezerva	3 171,652 kg					
trapézový plech	2 225,000 kg					
oceľové zábradlie 20m + 7,8m = 27,8m	370,090 kg					