



MESTO TRENČÍN
MIEROVÉ NÁMESTIE 2
911 64 TRENČÍN

Záujemcom

VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA

NAŠE ČÍSLO

VYBAVUJE / LINKA

TRENČÍN

MSÚTN-UP-VO/2021/33640/22009/SOK

JUDr. Marta Sokolíková
032/6504265

29.04.2021

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Zmena súťažných podkladov – zmena termínov

Mestu Trenčín ako verejnému obstarávateľovi bola od záujemcu prostredníctvom systému Josephine dňa 22.04. 2021 doručená „Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie SP“ ohľadom verejného obstarávania k podlimitnej zákazke: „**Výťah**“ **Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.**“, ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 81/2021 zo dňa 06.04.2021, spis. zn. 17391 – WYP,

V súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám zasielame nasledovnú odpoveď na predmetnú žiadosť.

I.

Otázky záujemcu:

Otázka č.1:

„V Súťažných podkladoch v časti **“B.1 OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA“** – **„1. Predmet obstarávania“** a v Projektovej dokumentácii v časti **„PS 01 vytah“ dokument s názvom „398-9-DssTrenčín TS“** - **Technická špecifikace výťahu“** verejný obstarávateľ požaduje výťah - **evakuačný, lôžkový, trakčný nosnosti 1600 kg.**

Rozmery kabíny výťahu s takýmito parametrami a požiadavkami (zvažujúc hrúbku dverí, ktoré musia byť automatické, stranové a teleskopicky zasúvateľné, pretože musia spĺňať väčšiu požiarnu odolnosť **EI 30**) podľa smerníc a noriem SR budú: **1400 x 2500 x 2150 mm** (š x h x v). Rozmery šachty podľa súťažných podkladov sú definované ako, citujeme: „šířka 1 975 mm, hĺbka 2 700 mm“.

Na požadovaný výťah je však podľa nášho vedomia potrebná väčšia šachta pôdorysných rozmerov, minimálne: **2220 x 2900 mm.**

Prosíme verejného obstarávateľa o vysvetlenie“.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 1

Verejný obstarávateľ k uvedenej otázke uvádza, že na danú projektovú dokumentáciu bolo vydané riadne stavebné povolenie č OcÚ 402/2019-2018-003/Zm, projektová dokumentácia obsahovala aj PS výťah. Projektová dokumentácia bola overená Technickou inšpekciou-Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56 821 01 Bratislava.č. 6232/4/2018, ktorá k danej projektovej dokumentácii dala podmienky, ktoré nebránili k vydaniu stavebného povolenia. Spracovateľ projektovej dokumentácie si rozmerové podmienky overil u viacerých dodávateľov výťahov, ktorý písomne potvrdili že daná stavebná pripravenosť pre umiestnenie kabíny a technológie je spracovaná v rozsahu možného dispozičného riešenia pre danú stavbu a nie je problém v nej umiestniť výťah. Navrhované riešenie zohľadňuje obmedzený manipulačný priestor v blízkosti jestvujúceho objektu DSS a sietí v blízkosti prístavby výťahu. Dôležitá je možnosť zrealizovania základových konštrukcií, keď mikropilóty budú realizované v tesnej blízkosti el. podzemného vedenia. Výkopy budú realizované v navážkach a piesčitých štrkoch, ktoré neumožnia strmé výkopy, čím sa zväčšuje stavebná jama až k oploteniu. Zväčšenie objektu výťahu, bez náročnej (časovej, finančnej) stabilizácie stien výkopu, by mohlo ohroziť stabilitu oplotenia, chodníka či dokonca cestnej komunikácie.

Verejný obstarávateľ záverom uvádza, že z dôvodu dispozičného riešenia objektu, nie je možné vybudovať väčšiu šachtu na výťah, a PD sa v plnej miere prispôsobila danej situácii a potrebe prevádzky v objekte.

Otázka č.2:

„V dokumente s názvom „**398-9-DssTrencín TS**“ - *Technická špecifikácia výťahu*“ sú tiež rozdielne údaje o nosnosti výťahu. Na strane 2 v názve sa udáva „**Výťah evakuačný, lúčkový, trakčný o nosnosti 1600 kg**“, no o štyri riadky nižšie v *Technických parametroch výťahu* v riadku „-**nosnosť**“ sa udáva: „**1 500 kg / 20 osob**“.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 2:

Verejný obstarávateľ k tejto otázke uvádza, že sa jedná o chybu v písaní. Správne má byť nosnosť výťahu 1600 kg. Zároveň však projektant tejto PD chce podotknúť, že chyba v nosnosti či je to 1500kg alebo 1600kg čo je perc. vyjadrenie 9% nemá vplyv na žiadne technické riešenie ani cenu výťahu. STN norma má dostatočnú rezervu aby sa tieto dve rozdielne nosnosti nebrali ako problém pri cenotvorbe na danú dodávku stavby a technológie.

Záverom oboch odpovedí projektant projektovej dokumentácie uvádza všetkým záujemcom/uchádzačom, že projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe požiadavky prevádzkovateľa domu sociálnych služieb za účelom zlepšenia starostlivosti o klientov tohto zariadenia, manipuláciu s ležiacimi klientami atď. Poloha a tvar a možnosti osadenia výťahu vychádzajú z priestorových kapacít, z prevádzkových možností. Projekt bol niekoľkokrát posúdený rôznymi výrobcami výťahov /min 3 dodávateľa, pričom verejný obstarávateľ má písomne stanovisko/, ktorí nenašli podstatné chyby alebo závady, aby sa tento projekt nemohol realizovať. Preto Vás žiadame, aby ste aj tak k tomu pristupovali, že sme limitovaný existujúcimi priestormi a prevádzkou.

Prosím zohľadnite všetky vyššie uvedené informácie pri príprave vašej ponuky.

II.

Zmena súťažných podkladov – zmena termínov

Zároveň z dôvodu plánovaného výpadku elektrickej energie v celej budove Mestského úradu mesta Trenčín dňa 06.05. 2021 , verejný obstarávateľ oznamuje v súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že mení lehotu na predkladanie a otváranie ponúk uvedenú v súťažných podkladoch nasledovne:

Miesto pôvodného bodu súťažných podkladov:

22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **06.05.2021 o 10.00 hod.**

Na nové:

22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **17.05.2021 o 10.00 hod.**

Zároveň sa mení pôvodný text súťažných podkladov:

23.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa

06.05. 2021 o 13,00 hod. na adrese:

Mesto Trenčín, Mierové nám. č. 2,911 64 Trenčín, Slovenská republika

Poschodie: prízemie

Miestnosť: Miestnosť: malá zasadacia miestnosť v Klientskom centre na Mestskom úrade v Trenčíne.

Na nový:

23.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa

17.05. 2021 o 13,00 hod. na adrese:

Mesto Trenčín, Mierové nám. č. 2,911 64 Trenčín, Slovenská republika

Poschodie: prízemie

Miestnosť: Miestnosť: malá zasadacia miestnosť v Klientskom centre na Mestskom úrade v Trenčíne.

V tomto znení vykoná verejný obstarávateľ aj zmenu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

Odôvodnenie:

Verejný obstarávateľ pristúpil k vyššie uvedenej zmene lehoty na predkladanie a otváranie ponúk z objektívnych prevádzkových dôvodov a to, že dňa s 06.05.2021 od 8,00 do 15,00 hod. bude prerušená dodávka elektriny v budove Mestského úradu , Mierové nám. 2 Trenčín, kde sa má konať otváranie ponúk. Z dôvodu výpadku elektrickej energie, ktoré verejný obstarávateľ nevie a nemôže ovplyvniť nie je možné otvoriť predložené ponuky dňa 06.05.2021 o 13,00 hod v systéme Josephine. Verejný obstarávateľ sa po dôkladnom zvážení rozhodol zmeniť lehotu otváranie ponúk ako aj na predkladanie ponúk.

Prosím, pri spracovávaní svojej ponuky zohľadnite vyššie uvedenú zmenu súťažných podkladov verejného obstarávateľa

S pozdravom

.....
Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín
v z. JUDr. Katarína Mrázová

