

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 3/N/PE AC 50Hz 230/400V, TNS

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41/2007:10

Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie od napájania /kap.411/

Základná ochrana/kap.411.2/ - základnou izoláciou živých častí
- alebo zábranami
- alebo krytmi

Ochrana pri poruche - ochranným pospájaním a ochranným uzemnením /kap.411.3.1/
a samočinným odpojením napájania pri poruche /kap.411.3.2/

Doplňková ochrana - prúdovým chráničom /kap.411.3.3/

Alebo: Dvojitá alebo zosilnená izolácia /kap.412/

Základná ochrana/kap.411.2/ - základnou izoláciou živých častí

Ochrana pri poruche - prídavnou izoláciou /kap.412.1.1.2/
alebo

Základná ochrana/kap.411.2/ - základnou izoláciou živých častí

Ochrana pri poruche - zosilnenou izoláciou medzi živými a prístupnými časťami /kap.412.1.1.3/

ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

TYP : XL3 400 ROZVÁDZAČ V. 600, LEGRAND
XL3 400

KRYTIE : IP30/66

ROZMERY : 600 x 600 x 200mm /v x š x h/

PRÍVOD : ZHORA

VÝVODY : HORE

VEREJNÁ SIEŤ:

Pi = 42,00 kW Pp = 42,00 kW


In = 80,00 A


Ikm = 6,00 kA Iks = 3,00 kA


POZN.

VŠETKY ROZMERY PRED ZAČATÍM REALIZAČNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE !
ZÁSADNÉ ROZDIELY V ROZMEROCH, NEJASNOSTI V KONŠTRUKCIÁCH A V POUŽITÝCH MATERIÁLOCH
KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.


REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE INŠTALÁCIU ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA LITOTRIPTORU


		Č.PARÉ
STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT	
ČASŤ	ELEKTROINŠTALÁCIE	
VÝKRES	ROZVÁDZAČ HRT	Č.VÝKRESU
INVESTOR	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA, Pažitkova 4, 821 01 Bratislava	06
MIESTO STAVBY	NEMOCNICA RUŽINOV, Ružinovská 4810/6, 821 01 Bratislava	
AUTOR PROJEKTU	CHMEL s.r.o. Ing. Igor Chmel autorizovaný stavebný inžinier, reg.č.: I4*5783	DÁTUM 06/2020
HL. PROJEKTANT	ATAQ s.r.o., Ing. arch. ANGELA HORNICKÁ autorizovaný architekt, reg.č.: 1527AA	FORMÁT 3 x A4
VYPRACOVAL	Ing. Igor Chmel	MIERKA



	ZÁKAZKA: LITOTRIPTOR RUŽINOV	VÝKRES ČÍSLO 06
	NÁZOV: ROZVÁDZAČ HRT	

NÚDZOVÝ VYPÍNAČ
OFF:



	ZÁKAZKA: LITOTRIPTOR RUŽINOV		VÝKRES ČÍSLO 06
	NÁZOV: ROZVÁDZAČ HRT	LIST 3	