NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 3/N/PE AC 50Hz 230/400V, TNS

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41/2007:10

Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie od napájania /kap.411/

Základná ochrana/kap.411.2/ - základnou izoláciou živých častí
- alebo zábranami
- alebo krytmi

Ochrana pri poruche - ochranným pospájaním a ochranným uzemnením /kap.411.3.1/
a samočinným odpojením napájania pri poruche /kap.411.3.2/

Doplnková ochrana - prúdovým chráničom /kap.411.3.3/

Alebo: Dvojitá alebo zosilená izolácia /kap.412/

Základná ochrana/kap.411.2/ - základnou izoláciou živých častí

Ochrana pri poruche - prídavnou izoláciou /kap.412.1.1.2/

alebo

Základná ochrana/kap.411.2/ - základnou izoláciou živých častí

Ochrana pri poruche - zosilenou izoláciou medzi živými a prístupnými časťami /kap.412.1.1.3/

Alebo: Elektrické oddelenie /kap.413/

Základná ochrana/kap.411.2/ - základnou izoláciou živých častí
- alebo zábranami
- alebo krytmi

Ochrana pri poruche - jednoduchým oddelením obvodov od ostatných obvodov a od zeme /kap.413.3/

Alebo: Malé napätie SELV alebo PELV /kap.414/

POZN.
VŠETKY ROZMERY PRED ZAČATÍM REALIZAČNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE ! ZÁSADNE ROZDIELY V ROZMEROCH, NEJASNOSTI V KONŠTRUKCIÁCH A V POUŽITÝCH MATERIÁLOCH KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.

REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE INŠTALÁCIU ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA LITOTRYPTORU		
	ATAQ	Č.PARÉ
STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT	
ČASŤ	ELEKTROINŠTALÁCIE	
VÝKRES	PÔDORYS - NAPOJENIE NN 2.NP	Č.VÝKRESU 05
INVESTOR	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA, Pažitkova 4, 821 01 Bratislava	
MIESTO STAVBY	NEMOCNICA RUŽINOV, Ružinovská 4810/6, 821 01 Bratislava	
AUTOR PROJEKTU	CHMEL s.r.o/ing. Igor Chmel autorizovaný stavebný inžinier, reg.č.: I4*5783	DÁTUM 08/2020
HL. PROJEKTANT	ATAQ s.r.o/ing. arch. ANGELA HORNICKÁ autorizovaný architekt, reg.č.: 1527AA	FORMÁT 2 x A4
VYPRACOVAL	Ing. Igor Chmel	MIERKA 1 : 200