



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.**

34-120 Andrychów, ul. Batorego 68, Tel : 033 8752640, Fax : 033 8752640 w.20

Email : [zwik@andrychow.pl](mailto:zwik@andrychow.pl) Internet : [www.zwik.andrychow.pl](http://www.zwik.andrychow.pl)

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**  
**Spółka z o.o.**  
34-120 Andrychów, ul. Batorego 68  
tel./fax 33 8752640, 8752308, 8752655  
NIP 551 000 74 00 KRS 0000238820

**„PRO-ARCH-2” sp. z o.o. s.k.**

**ul. Sienkiewicza 24**

**43-100 Tychy**

L.dz. 1634/18 TWS/2018

Andrychów, dnia 08.06.2018r.

**Dotyczy: dokumentacja-Analiza lokalizacyjna dla Programu Inwestorskiego pn.**

**„Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  
w Andrychowie przy ul. Dąbrowskiego”.**

W związku z planowaną inwestycją pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Andrychowie przy ul. Dąbrowskiego” informujemy, że zapewniamy dostawę wody pitnej w ilości 40m<sup>3</sup>/d oraz odbiór tej samej ilości ścieków sanitarnych. Pobór wody może nastąpić z wodociągu PCV Ø225 zlokalizowanego na terenie planowanej inwestycji.

Do celów p. poz. można wykorzystać istniejące hydranty naziemne Ø80 mm.

1. Hydrant w rejonie obecnego wjazdu na teren boiska sportowego.
2. Hydrant na terenie posesji Dąbrowskiego 29.

Ciśnienie wody w sieci wodociągowej w tym rejonie wynosi od 0,5 do 0,55 MPa.

Ścieki sanitarne należy odprowadzić do kanalizacji sanitarnej Ø400 mm, która usytuowana jest w przeciwnym do inwestycji terenie ul. Dąbrowskiego.



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.**

34-120 Andrychów, ul. Batorego 68, Tel : 033 8752640, Fax : 033 8752640 w.20

Email : [zwik@andrychow.pl](mailto:zwik@andrychow.pl) Internet : [www.zwik.andrychow.pl](http://www.zwik.andrychow.pl)

Sposób odprowadzenia wód opadowych przedstawia się następująco:

- brak możliwości odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego,
- do wykorzystania jest potok „Młynówka” płynący po wschodniej stronie terenu inwestycyjnego.

Kierownik Wydziału  
Produkcji Wody i Eksploatacji Sieci

*mgr inż. Marcin Wojewodziec*

Zarząd : Jan Mrzygłód – Prezes

Nr KRS 0000238820, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
REGON 120079170, NIP 551-000-74-00, Kapitał Zakładowy : 49 472 500,00 zł. Ilość udziałów : 98 945