

Všetkým záujemcom

Vec: Zabezpečenie udržiavacích prác v budove v správe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na Námestí slobody 12 v Bratislave – Vysvetlenie č. 1

Na základe žiadosti o vysvetlenie k zákazke „Zabezpečenie udržiavacích prác v budove v správe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na Námestí slobody 12 v Bratislave“, vyhlásenej verejným obstarávateľom Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorá bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 113/2021 zo dňa 07.05.2021 pod číslom 26547 – WYP, Vás poskytujeme vysvetlenie:

Otázka č. 1

Vo VV v časti stavebné poprosím o upresnenie položiek 84 a 85 tj. schodiskové dvere a vchodové dvere nakoľko PD je nečitateľná a chýba akýkoľvek popis alebo výpis prvkov.

Odpoveď:

84	553410033500	Dvere hliníkové požiarne presklené s oceľovou zárubňou pevné steny EI45 číre sklo - schodiskové dvere	m2	18,700
----	--------------	---	----	--------

Rozmery:

1.NP – 1450/2000

1500/2000

2.NP – 1450/2000

3.NP – 1450/2000

4.NP – 1450/2000

5.NP – 1450/2000

85	553410033100	Dvere hliníkové požiarne presklené s oceľovou zárubňou pevné steny EW45 drôtosklo - vchodové dvere	m2	14,600
----	--------------	--	----	--------

Rozmery:

1.NP – 1730/2100

1720/2100

1730/2100

1730/2100

V Bratislave 13.05.2021