



LEGENDA

- TK - 600/1000 PV 10, PS 10
- PANELOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD TK
- ALT. POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ OCELE IVAR.C - STEEL
- TEPLOTNÝ SPAD PRE RADIATOROVÉ VYKUROVANIE 70/55 °C
- MATERIÁL IZOLÁCIE - IZOLAČNÉ TRUBICE AEROFLEX PE HR. 15 mm, λ=0,040 W/(m.k)
- TEPELNOTÉCHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ MUSIA SPLŇAŤ STN 73 0540 - 2.
- NA MAJNÍŽIE MIESTA SÚSTAVY OSADIŤ VYPÚŠŤACIE VENTILY
- NA KAŽDOM VYKUROVACOM TELESE BUDE OSADENÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- OV 8
- ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN 8

POZNÁMKA

- MATERIÁL POTRUBNÉHO ROZVODU VYKURPVANIA - OCELOVÉ BEŽŇOVÉ RÚRY SPÁJANÉ ZVÁRAMÍM
- ALI. POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ OCELE IVAR.C - STEEL
- TEPLOTNÝ SPAD PRE RADIATOROVÉ VYKUROVANIE 70/55 °C
- MATERIÁL IZOLÁCIE - IZOLAČNÉ TRUBICE AEROFLEX PE HR. 15 mm, λ=0,040 W/(m.k)
- TEPELNOTÉCHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ MUSIA SPLŇAŤ STN 73 0540 - 2.
- NA MAJNÍŽIE MIESTA SÚSTAVY OSADIŤ VYPÚŠŤACIE VENTILY
- NA KAŽDOM VYKUROVACOM TELESE BUDE OSADENÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DOODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.
- PRI NĚSPEČIKOVANÍ KRITÉRIÍ, VLASTNOSTÍ A POSTUPOV JE NUTNÉ DOODRŽAŤ ZÁKONY, VZN. TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY.
- TECHNICKÁ SPRÁVA, JEJ PRÍLOHY AKO AJ VYJADRENIA VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV STAVEBNÉHO KONANIA, TVORIA NEDELITELNÚ SÚČASŤ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU STAVEBNÉHO DIELA A PODLEHA ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVOCH. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASŤI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DOUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA, A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZNOŽŇOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM, ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONÁVAŤ IBA S PÍSOBNÝM SÚHLASOM AUTOROV!

VONKAJŠA VÝPOČTOVÁ TEPLOTA: θ_a= -11 °C

PROJEKTANT	Bc. Rudolf TISOVSKÝ	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Ján ŠABO	PRÁR
MIESTO	MESTO ZLATÉ MORAVCE, 1.MÁJA 2. 953 01 ZLATÉ MORAVCE	ČÍSLO ZÁKAZNÍKA	53/08/2020	PRÁR
STAVBA	UL. ROVNÁNOVA 2012/1, 3, 5, ZLATÉ MORAVCE	DATUM	05/2021	PRÁR
MAJITEL	OBNOVA ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	PROJEKT	TZB-UK	PRÁR
OBNOVA VYKUROVACEJ SÚSTAVY		STRUŽNÁ 90	PPSP	PRÁR
OBNOVA VYKUROVACEJ SÚSTAVY		FORMÁT	5x44	PRÁR
OBNOVA VYKUROVACEJ SÚSTAVY		VEŠKA	1:75	PRÁR
OBNOVA VYKUROVACEJ SÚSTAVY				3