

**ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA**  
**BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLĽOU**  
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgas@stonline.sk

.....  
Značka

Ing. Halgaš  
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 02.11.2021  
Miesto, dátum

Vec: **30261-WYP - Kanalizácia a ČOV Sedliská**

Vysvetlenie č. 3 informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii

V zmysle § 114, ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **Kanalizácia a ČOV Sedliská** uverejnenej vo vestníku UVO č. **147** zo dňa **24.06.2021** pod číslom **30261 - WYP** Vám poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii:

**Otázka č. 11:**

Obj.: „KANALIZÁCIA Zberač E=162 m, ...“

- prečo sa pol. „Odstránenie podkladu z kameniva hr 10 cm“ nachádza dvakrát vo VV? Uvedená položka je duplicitne?

- chýba pol. „Odstránenie podkladu z kameniva ...“ Bude doplnená?

- na spätnú úpravu komunikácie bude použitý asfalt hr. 7 cm. Na porovnanie v obj.: „Kanalizácia a ČOV ...“ bude skladba – asfalt hr. 15 cm + 5 cm + 7 cm . Dve rozdielne hrúbky asfaltov sú v poriadku, alebo je to omyl?

- v pol.: „monitoring ...“ je zahrnutá dĺžka výtlačného potrubia, ktorý sa vypustil z daného objektu. Bude opravená výmera?

- chýba pol.: „skúška tesnosti kanalizácie ...“ – bude doplnená?

- chýba pol.: „označenie kanalizačného potrubia fóliou“ – bude doplnená?

**Odpoveď:**

Obj.: „KANALIZÁCIA Zberač E=162 m, ...“

- prečo sa pol. „Odstránenie podkladu z kameniva hr 10 cm“ nachádza dvakrát vo VV? Uvedená položka je duplicitne?

**Nie, prosíme nacenit' podľa výkazu výmer.**

- chýba pol. „Odstránenie podkladu z kameniva ...“ Bude doplnená?

**Nie, prosíme nacenit' podľa výkazu výmer.**

- na spätnú úpravu komunikácie bude použitý asfalt hr. 7 cm. Na porovnanie v obj.: „Kanalizácia a ČOV ...“ bude skladba – asfalt hr. 15 cm + 5 cm + 7 cm . Dve rozdielne hrúbky asfaltov sú v poriadku, alebo je to omyl?

**Nie, prosíme nacenit' podľa výkazu výmer.**

- v pol.: „monitoring ...“ je zahrnutá dĺžka výtlačného potrubia, ktorý sa vypustil z daného objektu. Bude opravená výmera?

**Nie, prosíme nacenit' podľa výkazu výmer.**

- chýba pol.: „skúška tesnosti kanalizácie ...“ – bude doplnená?

**Nie, prosíme naceniť podľa výkazu výmer.**

- chýba pol.: „označenie kanalizačného potrubia fóliou“ – bude doplnená?

**Nie, prosíme naceniť podľa výkazu výmer.**

**Otázka č. 12:**

Obj.: „Čerpacia stanica“

- chýba pol. „lôžko pod podkladnou doskou“. Bude doplnená?

- chýba pol. „zásyp ...“. bude doplnená? Zásyp bude sypaninou, alebo kamenivom?

**Nie, prosíme naceniť podľa výkazu výmer. Zásyp je zeminou.**

**Odpoveď:**

**Otázka č. 13:**

Obj.: „KANALIZÁCIA A ČOV Sedliská - ..“

- prečo sa pol. „Odstránanie podkladu asfaltového hr 15 cm“ nachádza dvakrát vo VV? Uvedená položka je duplicitne?

- chýbajú pol.: „tlaková skúška výtlačného potrubia“, „monitoring ....“, „príplatok za sťažený výkop ...“ - ako zásypový materiál bude použitá zemina?

**Odpoveď:**

Obj.: „KANALIZÁCIA A ČOV Sedliská - ..“

- prečo sa pol. „Odstránanie podkladu asfaltového hr 15 cm“ nachádza dvakrát vo VV? Uvedená položka je duplicitne?

**Nie, prosíme naceniť podľa výkazu výmer. Je ocenený kryt a podklad.**

- chýbajú pol.: „tlaková skúška výtlačného potrubia“, „monitoring ....“, „príplatok za sťažený výkop ...“ - ako zásypový materiál bude použitá zemina?

**Nie, prosíme naceniť podľa výkazu výmer.**

**Otázka č. 14:**

Ako bude fungovať ČS bez NN prípojky? VO doplní chýbajúci objekt?

**Odpoveď:**

Prípojka NN nie je predmetom zadávania tejto zákazky. NN prípojku zabezpečí verejný obstarávateľ.

Žiadosti o vysvetlenie SP boli doručené dňa 02.11.2021 o 13:18:58 hod a 13:44:35 hod, preto bolo toto vysvetlenie odoslané deň pred lehotou na predkladanie ponúk. Odpovede na žiadosti o vysvetlenie nemajú vplyv na vypracovanie ponuky.

.....  
Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie