



LEGENDA:

- SO1 3x existujúce svietidlo na stožiar
UDO - 10P, SR 723/A/E14, V3T -10-D
- PS1, PS3, PS11, PS12, PS13 1x Svietidlo Luma 1 DPR1 16000 lm na stožiar
STK 114/60/3P-1K14, SR 721/E14/4xXAI/V1T-OP-A(m)-114
- PS2 a PS14 1x Svietidlo Luma 1 DPL1 16000 lm na stožiar
STK 114/60/3P-1K14, SR 721/E14/4xXAI/V1T-OP-A(m)-114
- SO2 stožiar určený na demontáž
- AYKY-J 4x25 RE v KOPOFLEX 63, FeZn 30x4
v spoločnej káblovej tyči

POZNÁMKA:
PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ MUSÍ INVEŠTOR POŽIADAŤ VŠETKÝCH SPRÁVCOV INŽINIERSKÝCH SÍŤÍ O ICH VYTVORENIE
VŠETKY ZEMNÉ PRÁCE BUDU VYKONÁVANÉ RUČNE
NOVÉ KÁBLOVÉ VEDENIA SÚŠŤAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA BUDU KLADENÉ V SÚLADE S STN 73 6005
3PEN - 50 HZ 230V/400 TN - C, 1NPE - 50 HZ 230V TN - C - S
ZÁKLADNÁ OCHRANA: IZOLACIOU ŽIVÝCH ČASŤÍ ZABRÁNAMI, KRYTMI (STN 33 2000 - 4 - 41 čl. 411.2)
OCHRANA PRI PORUČIE: SAMOČINNÝM ODPPOJENÍM NAPÁJANIA (STN 33 2000 - 4 - 41 čl. 411.3.2)
ABB, AC1, AD4, AE3, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ3, AS2, ATZ, AUZ, BAA, BB2, BD1, BE1, CA1, CB1

ZMENA VÝKRESU:

Č. ZMENY	PREDMET ZMENY	ZMENA USKUTOČNIL	PODPIS	DATUM ZMENY
1				
2				
3				

D 106

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK 03
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. RICHARD GÁBOR	
VYPRACOVÁV	BC. NIKOLA ŠTEBEROJÁ	
KONTROLOVÁV	ING. RICHARD GÁBOR	
KÚ, MÚ, OÚ	OKRES MALACKY, KÚ MALACKY	
OBJEDNÁVATEL, INVEŠTOR	MESTO MALACKY, BERNOJÁKOVÁ 51891/A, 901 01 MALACKY	
NAZOV AKCIE:	ÚPRAVA KRIŽOVATKY CIEST I/2, II/503 A UL. RADLINSKÉHO, MALACKY	
NAZOV OBJEKTU: VEREJNÉ OSVETLENIE OBJEKTU D 101		
NAZOV VÝKRESU:	KOORDINAČNÝ VÝKRES STAVBY	

FIDOR s.r.o.	
DATUM	07/2018
FORMÁT	A4x4
MIERKA	
STUPEŇ	DRS
ZAK. ČÍSLO	180018
Č. VÝKRESU	03