



PGM POLKOWICE
Serce do środowiska

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice

Polkowice, dnia 09.07.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji
Nr spr. 10/2021

„Wykonanie koncepcji wraz z montażem i uruchomieniem systemu nadzoru i zdalnego sterowania sieci wodno-kanalizacyjnej.”

Zgodnie z art.284 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, udzielamy odpowiedzi na postawione przez Wykonawców pytania do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie 1.

Zamawiający informuje o posiadaniu licencji InTouch Runtaim V7.11 oraz przewiduje zabudowę serwera czy posiadana licencja umożliwia pracę sieciową?

Odp. Posiadana licencja nie umożliwia pracę sieciową.

Pytanie 2.

Czy zamawiający przewiduje dostęp do aplikacji SCADA przez stronę internetową a jeśli tak to ilu maksymalnie użytkowników może korzystać jednocześnie?

Odp. Tak, zamawiający przewiduje dostęp do aplikacji SCADA przez stronę internetową. Jednocześnie może korzystać maksymalnie 3 użytkowników.

Pytanie 3.

Zamawiający informuje o konieczności zabudowy stanowiska komputerowego oraz serwera danych, proszę o informację czy istnieje infrastruktura sieciowa do której będzie można podłączyć serwer i stanowisko komputerowe a jeśli tak to jaka?

Odp. Tak, istnieje infrastruktura sieciowa ETHERNET CAT 5, do której będzie można podłączyć serwer i stanowisko komputerowe.

Pytanie 4.

Czy pomieszczenie przewidziane do zabudowy szafy serwerowej jest klimatyzowane, a jeśli nie, to czy zamawiający wymaga zabudowy klimatyzatora?

Odp. Zamawiający nie wymaga zabudowy klimatyzatora.

Pytanie 5.

Zamawiający wymaga przekazania do systemu SCADA pomiaru wartości prądu pobieranego przez pompy, proszę o przekazanie zestawienia mocy i prądów znamionowych pomp w celu prawidłowego dobrania urządzeń pomiarowych.

Odp. Zakres mocy znamionowych silników pomp zabudowanych w urządzeniach kanalizacyjnych, zgodnie z Załącznikiem nr 1, zawiera się w przedziale od 1,3 kW do 22 kW.

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice

Prezes Zarządu:
Jacek Kaszuba

Kapitał Zakładowy:
137.889.300 PLN

Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej
we Wrocławiu IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
Numer KRS: 0000074347

NIP: 692-000-12-19
REGON: 390558659

Konto:
Santander Bank Polska Spółka
Akcyjna
O/Polkowice
nr konta 94 10902109 0000 0005
5000 0085

Telefony:
tel. alarmowy: 994
tel. (76) 846 29 11, fax (76) 846 29 60

www.pgm-polkowice.com.pl

e-mail: pgm@pgm-polkowice.com.pl



PGM POLKOWICE
Serce do środowiska

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice

Pytanie 6.

Po przeprowadzonej wizji lokalnej ze względu na brak możliwości przekazania do sterownika wszystkich wymaganych sygnałów i pomiarów uzasadnionym wydaje się w kilku przypadkach wymianę całych szaf sterowniczych czy zamawiający wyraża zgodę?

Odp. Tak, zamawiający wyraża zgodę na wymianę całych szaf sterowniczych po uzgodnieniu zakresu z Zamawiającym.

Pytanie 7.

Ze względu na złożoność zadania oraz czas potrzebny na analizę odpowiedzi proszę o przedłużenie terminu składania ofert.

Odp. Termin składanie ofert przedłużony został do dnia 16.07.2021 do godz. 10.30

Pytanie 8.

Ze względu na złożoność zadania poprawne wykonanie dokumentacji technicznej uwzględniające wszystkie aspekty z zakresu rzeczowego specyfikacji warunków zamówienia, czas na akceptację dokumentacji przez Zamawiającego, terminy dostaw niezbędnych materiałów, prawidłowy montaż na obiektach oraz wykonanie aplikacji SCADA proszę o zmianę terminu realizacji zamówienia na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Odp. Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia na okres 10 m-cy, licząc od dnia zawarcia umowy.

Pytanie 9.

Po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono istotny błąd w opisie przedmiotu zamówienia w zestawieniu obiektów załącznik 1 krata Biedzychowa nie steruje oraz nie zasila LPT-2 i LPT-4, są to niezależne i autonomiczne obiekty. Ponownie proszę o przedłużenie terminu składania ofert oraz zmianę terminu realizacji zamówienia

Odp. Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 16.07.2021 do godz. 10.30 oraz w odpowiedzi na pytanie nr 8 dokonuje zmiany terminu realizacji zadania na okres 10 m-cy „ Licząc od dnia zawarcia umowy.

W załączeniu : zmiana treści załącznika nr 1

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP dokonuje zmiany SWZ w powyższym zakresie.


K I E R O W N I K
Działu Inwestycji
Wioletta Czekała


Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej
Sp. z o.o.
PROKURANT
DYREKTOR FINANSOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Bórak
PREZES ZARZĄDU
Jacek Kaszuba

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice

Prezes Zarządu:
Jacek Kaszuba

Kapitał Zakładowy:
137.889.300 PLN

Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej
we Wrocławiu IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
Numer KRS: 000074347

NIP: 692-000-12-19
REGON: 390558659

Konto:
Santander Bank Polska Spółka
Akcyjna
O/Polkowice
nr konta 94 10902109 0000 0005
5000 0085

Telefony:
tel. alarmowy: 994
tel. (76) 846 29 11, fax (76) 846 29 60

www.pgm-polkowice.com.pl

e-mail: pgm@pgm-polkowice.com.pl

Lp.	Miejscowość	Ulica	Nr	Nr działki	Funkcja obiektu	Przepompownia (nr ZWIK)	LPT (nr ZWIK)	Rozdzielnia (nr DEP)	Pompownia (nr DEP)	LPT (nr DEP)	Pomiar poziomu ścieków	Ilość pomp	Dodatkowe Informacje
1	Polkowice	Chocianowska	(27)	221/2	POMPOWNI	1		P-1	P-1		SH + pływaki	2	
2		Zgorzelecka	(10)	268	POMPOWNI	2		P-2	P-2		SH + pływaki	2	
3		Żonklowa	(1)	572/385	POMPOWNI	5		P-5	P-5		SH + pływaki	2	
4		Royal	(1)	227	POMPOWNI	6		P-6	P-6		SH + pływaki	2	
5	Sobin	Polkowicka	(16A)	225/15	POMPOWNI	PP2		R-1	PP-2		SH + pływaki	2	zmodernizowana
6		Polkowicka	(27)	297/8	POMPOWNI	14		R-2	PS-14		SH + pływaki	2	zmodernizowana
7		Polkowicka	(35)	248/1	LPT		12	R-3	PS-12		pływaki	2	zmodernizowana
8		Orla	(1A)	207/35	LPT		13	R-5	PS-13		pływaki	1	zmodernizowana
9		Turkusowa	(29A)	375/1	LPT		15	R-8	PS-15		pływaki	2	zmodernizowana
10		Tęczowa	(12)	373/13	LPT		18	R-9	PS-18		pływaki	2	zmodernizowana
11	Trzebcz		(30)	67/5	KRATA		PG	R-5	P-2	LPT-3	pływaki	4+1	zmodernizowana +LPT3
12			(31)	67/6			LPT3				pływaki		
13	Guzice		(38)	344/6	KRATA		PG	R-4	PG		SH + pływaki	4	zmodernizowana
14			29	89/5	LPT		3	R-3		LPT-3	pływaki	1+1+1	LPT3+LPT4+LPT5
15			29a	89/8			LPT4			LPT-4	pływaki		
16			28	87/2			LPT5			LPT-5	pływaki		
17	Komorniki		(35)	110/7	LPT		PP1	R-3	P-1		pływaki	2	
18			z tyłu (15)	110/10	LPT		PP2	R-4	P-2		pływaki	2	
19			(51)	196/24	LPT		PP3	R-10	P-3		pływaki	2+1	LPT2
20			(31)	112/5			LPT2			LPT-2	pływaki		
21	Kaźmierzów		19	185/7	POMPOWNI	2		R-3	P-2		SH + pływaki	2	
22			(7)	108/19	POMPOWNI	3		R-6	P-3		SH + pływaki	2+1	LPT-6
23			(7)	108/13			LPT6			LPT-6	pływaki	1	
24	Moskorzyn		21	94	LPT		10	R-8		LPT-10	pływaki	1	
25	Sucha Górna	Lipowa	(1A)	284/1	LPT		PG1	R-2	P-1		pływaki	2	zmodernizowana
26	Leśna		(18)	205/3	LPT		PG2	R-9	P-2		pływaki	2	zmodernizowana
27	Żelazny Most		(12)	56/6	LPT		PG1	R-1	P-1		pływaki	2	
28			(35A)	163/2	LPT		PG2	R-2	P-2		pływaki	2	
29	Dąbrowa		(2)	139/4	LPT		PG	R-7	PG		pływaki	2	zmodernizowana
30	Biedrzychowa		Świetlica	185/58	KRATA		G	R-1	PG		pływaki	4+1	LPT3
31			między (7) a (7A)	3/18			LPT3			LPT-3	pływaki		
32	Żuków		od strony Komornik	199/13	LPT		PG	R-8	PG		pływaki	2+1+1	zmodernizowana + LPT4 + LPT5
33			między (10) a (11)	64/5			4			LPT-4	pływaki		
34			6	63			LPT5			LPT-5	pływaki		
35	Pieszkowice		(18)	19/4	LPT		G	R-1	OCZ		pływaki	2	
36			9	41/4	LPT		1	R-2		LPT	pływaki	1	zmodernizowana
37	Tarnówek		(34)	123/5	KRATA		PG	R-4	PG		pływaki	4+1	LPT2
38			17	118			1			LPT-2	pływaki		

Uwagi:

* nr w nawiasie oznacza adres w pobliżu

SH -sonda hydrostatyczna do ścieków

kolorem zaznaczono urządzenia wymienione w kolumnie Dodatkowe Informacje

OBIEKT	Ilość
KRATA	4
POMPOWNI	8
LPT	17
ILOŚĆ OBIEKTÓW	29