



| LEGENDA MIESTNOSTÍ |                                |           |
|--------------------|--------------------------------|-----------|
| MČ.                | NÁZOV MIESTNOSTI               | PLÔCHA M2 |
| 101                | UPRATOVAČKA                    | 3,48      |
| 102                | ČISTIACA MIESTNOSŤ             | 5,36      |
| 103                | BATNA ZAM.                     | 5,36      |
| 104                | UMÝVÁRKA LEKÁROV               | 6,83      |
| 105                | OVLADAČ                        | 10,86     |
| 106                | PRIPRAVA PACIENTA              | 13,50     |
| 107                | ANGIOGRAFICKÁ INTERVENČNÁ SÁLA | 47,12     |
| 108                | SKLAD PRÍSTROJOV ARO           | 26,99     |
| 109                | SKLAD LIEKOV ARO               | 10,98     |
| 110                | CHODBA                         | 18,78     |
| 111                | KÚPEĽNA ARO PAC.               | 12,75     |
| 112                | ZÁKROKOVÁ SÁLA                 | 19,62     |
| 113                | FILTER                         | 5,85      |
| 114                | UPRATOVAČKA                    | 2,97      |

Poznámky:

- ... + - Vlnný spoj pre štvorstranné potrubie (V.P.)
- ... + - Dĺžková (prava) Spiro potrubie
- Potrubie uchytíť do stien a do stropu po cca 3-4m
- Potrubie a limnice voľky vodivo prepojiť, potrubie napájať sa cez limnice voľky podoprieť
- Konzoly, závesy a podpory vyhotoviť pri montáži z dodaného profilového materiálu
- Odvodnenie rekuperátora previesť v spodnej časti
- Izolovať profil osovania izoláciou hr.25 mm pre potrubie nasávania čerstvého a výfuku odpadného vzduchu od jednotky po obvodovú stenu
- Izolovať tepelnou izoláciou (sádky aj ako protihlukové) prívodné a odvodné potrubie od limitov hluku (všetne) po prestup steny stroja

|             |   |                                 |                   |
|-------------|---|---------------------------------|-------------------|
| Projektant: | Ing. Iveta Hlívková   | Jozef NANÁŠI                    |                   |
| Kreslí:     | Ing. Iveta Hlívková   | Projekty vzduchotechn.zariadení |                   |
| Zodp.proj.: | Ing. Jozef Nanáš  | Kukučínova 23, Košice           |                   |
| Investor:   | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENCÍN, LEGIONÁRSKA 28, TRENCÍN   | Počet A4:                       | 15                |
| STAVBA:     | STAVBA A INŠTALÁCIE ÚPRAVY ANGIOGRAFICKÉHO PRACOVISKA NA ODDelení ARO FN TRENCÍN, CHIRURGICKÝ PAVILÓN       | Dátum:                          | 11/2020           |
| SO:         | 01-STAV. A INŠTAL. ÚPRAVY PRIESTOROV ODDelenia ARO PRE ZARIADENIE RTG ANGIOGRAF. PRACOVISKA AZURION PHILIPS | Stupeň:                         | F                 |
| ČASŤ:       | VZDUCHOTECHNIKA   | Číslo záskazky:                 | 72BN-0            |
| OBSAH:      | Pôdorys I.NP  | Mierka:                         | Číslo výkr.: VZ-3 |
|             |   | 1:50                            |                   |