


Zestawienie pomieszczeń wg PN-ISO 9836:1997			
Ozn. rys.	Rodzaj pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. użytkowa (H≥1,90m) [m²]
1/1	Komunikacja I	plytki cer.	3,12
1/2	Komunikacja II	plytki cer.	31,44
1/3	Pom. biurowe I	plytki cer.	14,88
1/4	Pom. biurowe II	wykładzina pcv	9,09
1/5	Pom. socjalne I	wykładzina pcv	3,61
1/6	Pom. biurowe III	wykładzina pcv	14,83
1/7	Pom. obsługi klienta	plytki cer.	27,30
1/8	Toaleta	plytki cer.	4,28
1/9	Pom. biurowe V	plytki cer.	24,04
1/10	Sala narad	plytki cer.	12,67
1/11	Biuro USC	plytki cer.	23,85
1/12	Komunikacja III	plytki cer.	15,45
1/13	Sala ślubów	plytki cer.	64,42
1/14	Sala bankietowa	plytki cer.	23,71
1/15	Pom. socjalne II	wykładzina pcv	2,63
1/16	Archiwum USC	wykładzina pcv	10,11
1/17	Komunikacja IV	lastryko	4,34
1/18	Pom. gosp. I	wykładzina pcv	3,03
1/19	Pom. gosp. II	wykładzina pcv	6,00
1/20	Pom. gosp. III	posadzka bet.	28,63
1/21	Pom. gosp. IV	posadzka bet.	26,56
1/22	Kotłownia gaz.	posadzka bet.	17,28
Suma powierzchni użytkowej:			371,27 m²

Symbole elektryczne:

	Gniazdo jednofazowe ze stykiem ochr. i wyłącznikiem 0-1/ przłącznikiem L-0-P IP44
	Gniazdo jednofazowe ze stykiem ochronnym (szczelne IP 44):
	Łącznik jednoobiegunowy (szczelny IP 44):
	Łącznik jednoobiegunowy podświetlany (szczelny IP 44):
	Łącznik świecnikowy (szczelny IP 44):
	Łącznik jednoobiegunowy monostabilny (szczelny IP 44):
	Łącznik schodowy (szczelny IP 44):
	Łącznik krzyżowy (szczelny IP 44):
	Przycisk wyzwalający wył. P.Poż. budynku
	Przycisk wyzwm. wył. P.Poż. obw. agregatu
	Przycisk wyzwm. wył. głównego inst. el. kotłowni



Oznaczenie szaf i tablic rozdzielczych:

	SW-P, Poż.	Szafka wyłącznika p.poż. budynku;
	SPA	Szafka podłączenia agregatu;
	RG	Rozdzielnia Główna (obw. nr 0,__);
	TR-1	Tablica Rozdzielcza - parter budynku (obw. nr 1,__);
	TR-2	Tablica Rozdzielcza - piętro budynku (obw. nr 2,__);
	TR-3	Tablica Rozdzielcza - poddasze budynku (obw. nr 3,__);
	TR-4	Tablica Rozdzielcza - parter budynku (obw. nr 4,__);
	TR-K	Tablica Rozdzielcza obwodów instalacji el. kotłowni (obw. nr 5,__);
	TR-Klim.	Tablica Rozdzielcza obwodów instalacji klimatyzacji (obw. nr 6,__);
	TR-Komp	Istniejąca Tablica Rozdzielcza obwodów sieci komputerowej.

Tytuł rysunku:		PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - PARTER BUDYNKU TECHNICZNEGO.	
Tytuł projektu:		PROJEKT TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z PROJEKTAMI INSTALACJI ORAZ PRZEBUDOWĄ STREFY WEJŚCIA Z POCHYLENIĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.	
Adres obiektu budowlanego:	dz. nr 610/31, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska;	Investor:	URZĄD MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska;
Projektant: mgr inż. Andrzej Kulbaka nr upr. 27/02		Sprawdzający: inż. Franciszek Kostka nr upr. 458/81	
Rys. nr:	E-03a	Branża:	elektryczna
Skala:	1:75	Stadium:	P.B.W
Data: marzec 2020		Jednostka projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM Bernard Łopacz ul. Śródkowa 5, 47-400 Racibórz	