



POZNÁMKA

$h_p=3,10$ m

NA CELÚ STAVBU (OBVOD A STRECHA) MÔŽE BYŤ POUŽITÁ IZOLÁCIA B-s1,d0 PRI ZOHľadNENÍ POŽiADAVIEK STN 73 0802/Z2

V SKUTOČNOSTI JE POUŽITÁ IZOLÁCIA NA OBVODOVÚ STENU A2-s1,d0

NA SOKLOVÚ IZOLÁCIU JE POUŽITÝ OBKLAD TRAVERTÍN

NA ZATEPLENIE PODSTREŠNÉHO PRIESTORU JE POUŽITÁ IZOLÁCIA MULTIPOR – IZOLÁCIA A1

NA ZATEPLENIE STROPU SUTERÉNU JE POUŽITÁ IZOLÁCIA MULTIPOR – IZOLÁCIA A1

REZ

M 1:100