

Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení a v súťažných podkladoch

Obstarávateľ:	Slovenské národné múzeum
Názov predmetu:	Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu
Číslo spisu:	SNM-BET-NDL-2021/68
Dátum doručenia žiadosti:	02.02.2022 15:57
Dátum zverejnenia vysvetlenia:	03.02.2022
Poradové číslo:	49

Otázka č. 1

ZSDP 02 Zmena striech_ Bleskozvod a uzemnenie

pol .výkazu výmer č.1 : Hĺbenie ryhy 30 cm širokej a 80 cm hlbkej

Uchádzačovi nie je jasné v akej triede horniny sa dané hĺbenie bude vykonávať, nakoľko je obrovský rozdiel vykonávať výkopové práce v triede horniny 1-2, alebo triede 6.

Otázka: Mohol by verejný obstarávateľ upresniť triedu horniny výkopu ryhy?

Odpoveď č. 1:

Triedu horniny výkopu ryhy pre uzemnenie je potrebné uvažovať v zemine max. triedy 5.

Aj keď je okolo hradu skalné bralo s množstvom skál, pre uzemnenie bleskozvodnej sústavy je potrebné trasovať výkop mimo skál a nájsť miesta, s kvalitou zeminy ktorá má dobrú elektrickú vodivosť.