

POSTUP
verejná súťaž
podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
(práce)

*podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZVO“)*

VYSVETLENIE/DOPLNENIE súťažných podkladov č. 3

názov zákazky:

**„Oddychová zóna pod hradom s Archeoparkom“
vyhlásenej
vo Vestníku č. 276/2021 - 30.11.2021, zn. 57506- WYP**

Žiadosti o vysvetlenie

1. Otázka:

Súčasťou súťažných podkladov/zadania je aj objekt SO16a-Automatická tlaková stanica, ktorý sa ale nenachádza v rekapitulácii. Žiadame o vysvetlenie, resp. doplnenie objektu do rekapitulácie.

Odpoveď:

Objekt SO16a-Automatická tlaková stanica tvorí samostatnú kompletovú položku vo výkaze „Objekt: SO16b -Rozšírenie verejného vodovodu“ pod č. 99.

| | | | |
|----|-----|-----------|---|
| 99 | 721 | 724149101 | ATS - pozri samostatný rozpočet SO16a-ATS |
|----|-----|-----------|---|

Z tohto dôvodu nie je zahrnutý do rekapitulácie.

2. Otázka:

Žiadame VO aby výkazy výmer odhesloval, pretože nie je možné do nich vpisovať - pracovať s nimi.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nahrádza pôvodne zverejnený výkaz výmer výkazom výmer, ktorý je v prílohe tohto vysvetlenia: „**VV_Oddychová zóna s Archeoparkom_OPRAVA 08.12.rar**“

V novom výkaze výmer sú odheslované nasledovné súbory:

- „Areálový NN-rozvod SO-18B, SO-18D, SO-18E VV_bez HESLA“
- „Káblková prípojka NN SO-18 VV_OPRAVA 01.12_bez HESLA“
- „Prípojka k ATS1 SO-18A VV__bez HESLA“

Uvedené výkazy boli síce v chránenom hárku, avšak dali sa exportovať aj kopírovať do iných programov, aj do nového hárku excel, v ktorom sa dali upravovať a vkladať nové ceny. Verejný obstarávateľ v prílohe tohto vysvetlenia uvádza opätovne uvedené výkazy, bez chránených hárkov, pričom obsah daných výkazov je totožný s už pôvodne poskytnutými výkazmi.

3. Otázka:

Prosíme VO o doplnenie objektu -> SO16a-AutomatickáTlakováStanica do rekapitulácie. Nakoľko neje možné zahrnúť objekt do Vami predloženej rekapitulácie.

Odpoveď: Vid' odpoveď na Otázku č. 1

4. Otázka:

Chceli by sme Vás poprosiť o zaslanie časti z výkaz-výmer a to konkrétne SO 18, SO 18A, SO 18B - z dôvodu zaheslovania čiže nemožno doňho vpisovať. Potrebujeme nezaheslovanú formu xls.

Odpoveď: Vid' odpoveď na Otázku č. 2

V Prešove, 08.12.2021

.....
Ing. Peter Lupták, v.r.
osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania

Prílohy:

- „VV_Oddychová zóna s Archeoparkom_OPRAVA 08.12.rar“