



P5
- DREVENÉ PARKETY hr. 10mm
- PRUŽNÁ PODLOŽKA
- PODLAHOVÉ DIELCE RIGIDUR hr. 20mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA hr. 60mm
- SEPARÁCIA - GEOTEXTÍLIA
- PLNÉ DEBNENIE 30MM
- TRÁMOVÝ STROP 140/180MM + TI 180MM
- CETRIS DOSKA 15MM
- PENETRÁCIA (PREDNÁSTREK)
- VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA hr.12mm

VÝKAZ DREVENÉHO TRÁMOVÉHO STROPU

Č.T.	POPIS	ROZMER (mm)	DĹŽKA (m)	POČET (ks)	OBJEM (m)^3
T1	TRÁM	140/180	4,550	8	0,92
DD	DEBNENIE	200/30	6,000	30	1,08
	SPOLU				2,00

ROZMERY SÚ PRESNÉ BEZ REZERVY NA PÍLU
- DREVENÝ TRÁM 140x180mm
- MINIMÁLNE ULOŽENIE TRÁMOV 120mm
- TRÁMY SA SPRIAHNU DREVENÝM DEBNENÍM hr. 30mm, SPRIAHNUTIE TRÁMOV S DEBNENÍM TVORIA OCEĽOVÉ KLINCE Ø6,3 mm dl. 160mm NABITÉ DO DREVENÝCH TRÁMOV PO 100- 150mm, DEBNENIE MUSÍ BYŤ CELOPLOŠNÉ
- DEBNENIE - DREVENÉ FOŠNE hr. 30mm, š=200mm dl.= 6000mm
- TRÁMY SA MUSIA V MIESTE ULOŽENIA (NA STENU)OPATRIŤ BUĎ FÓLIOU ALEBO ASFALTOVÝM HYDROIZOLAČNÝM PÁSOM
- STROPNÉ TRÁMY UKLADAŤ NA NOSNÚ STENU HR. 300 UKONČENÚ Ž.B. VENCOM
- KÓTOVANÉ NA OS TRÁMOV

PVB = 186,50 m n. m. - nadmorská výška pri hlavnom vstupe
±0,000 = 186,65 m n. m. - nadmorská výška (úroveň podlahy na 1.NP)

AUTOR NÁVRHU: ING. PETER ŽIAK
PROJEKTANT: ING. PETER BELICA, ING. PETER ŽIAK
ZODP. PROJEKTANT: ING. PETER ŽIAK
GENER. PROJEKTANT: ING. PETER ŽIAK
INVESTOR: MESTO ZLATÉ MORAVCE
PARÉ
peter žiak PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA
lužná 854/22, 951 97 zlatovany email: ziak.peter@gmail.com tel: +421907044144

MIESTO STAVBY: ul. HVIEZDOSLAVOVA 1552/6, ZLATÉ MORAVCE, k.ú. ZLATÉ MORAVCE
ČÍSLO VÝKRESU: 6
ČÍSLO ZÁKAZKY: 227/06/2021
DÁTUM: 07/2021
NÁZOV ZÁKAZKY: ENVIRONMENTÁLNE CENTRUM V MESTE ZLATÉ MORAVCE
ČASŤ: ARCH.
FORMÁT: 8x A4
STAV. OBJEKT: SO 01 - ENVIRONMENTÁLNE CENTRUM V MESTE ZLATÉ MORAVCE
MIERKA: 1:50
STUPEŇ PD: SP
NÁZOV VÝKRESU: PôDORYS A REZ DREVENÉHO TRÁMOVÉHO STROPU - NAVRH. STAV
ZMENA: 0 0