

## Vysvetlenie súťažných podkladov č. IV #38676/2021

### Otázky:

1. verejný obstarávateľ vo Vysvetlení č. III zo dňa 18.01.2022 na žiadosť uchádzača o zosúladenie výkazu výmer a projektovej dokumentácie (konkrétne parametre svietidiel) uviedol:

"Svietidlá popísané v legende PD sú referenčné s požadovanými parametrami. Zadanie zostáva bez zmeny – uchádzač v ponuke ocení svietidla, ktoré je schopný dodať, s parametrami rovnakými alebo lepšími ako je v PD požadované."

Opätovne žiadame o zosúladenie výkazu výmer a projektovej dokumentácie, konkrétne parametre všetkých svietidiel v rozpočte so07 – Elektroinštalácia. Napr. vo výkaze výmer je svietidlo označené písmenom „A“ s výkonom 2x36W, 4483 lm a v projektovej dokumentácii je svietidlo pod písmenom „A“ s výkonom 35W, 4400 lm. Takisto žiadame o doplnenie parametrov svietidiel pod písmenami „H, J, K“, ktoré sa v projektovej dokumentácii ani nenachádzajú a vo výkaze výmer v popise svietidiel sú len čísla bez jednotiek, ktoré majú pravdepodobne určovať nejaké parametre jednotlivých svietidiel.

V zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 42 ods. 1 Súťažné podklady sú písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky. Predmet zákazky musí verejný obstarávateľ a obstarávateľ opísať jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek.

Súťažné podklady musia zahrňovať všetky konkrétne požiadavky verejného obstarávateľa týkajúce sa predmetu zákazky, spôsobu tvorby ceny, obchodných a ostatných podmienok. Kvalita a úplnosť spracovania súťažných podkladov je priamo úmerná úspešnosti a efektívnosti celého procesu verejného obstarávania a odborne pripravené súťažné podklady sú základnou podmienkou na vypracovanie kvalitnej ponuky zo strany uchádzačov a následne uzatvorenie výhodnej zmluvy. Kľúčovú časť súťažných podkladov tvorí opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny a musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov a zároveň bola zabezpečená čestná hospodárska súťaž.

Pri súčasnom výkaze výmer a vami podanom vysvetlení môžu vzniknúť cenové rozdiely a teda nie je dodržaná podmienka zabezpečenia rovnakého prístupu pre všetkých uchádzačov, ani zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Uvedené parametre sú nepresné, nejednoznačné a verejný obstarávateľ týmto prenáša zodpovednosť za dopracovanie a správnosť súťažných podkladov na uchádzačov.

Vzhľadom na túto skutočnosť žiadame verejného obstarávateľa, aby uskutočnil opravu výkazu výmer pre všetkých uchádzačov rovnako.

### **Odpoveď:**

1. Uchádzač nacení svietidlá podľa výkazu výmer nasledovne:

Svietidlo označené písmenom „A“ s výkonom 2x36W, 4483 - v časti elektroinštalácia je predmetné svietidlo zosúladené s výkazom výmer.

Svietidlá s označením H, J, K sa nachádzajú na výkrese č. E-2 elektroinštalácia prízemí v časti PD Elektroinštalácia v Legende, napravo od Legendy svietidiel. Jedná sa o:

H: interiérové, kruhové prisad. LED svietidlo, typ: Linea Round 2400/840, 2040lm, IP54, 18W, 230V  
J: exteriérové svietidlo súmrakovým snímačom typ: podľa výberu investora - IP54, Pmax=25W, 230V  
K: svietidlo núdzového osvetlenia v nást. prevedení, typ: Helios LED Nm1h piktogramom, 230V, aut. zdroj na 1.hod., 1W, LED, IP42, 70lm

2. Vo VV so03, diel: Zdravotechnika - vnútorný plynovod, nie je zahrnutý kotol , ktorý je zakreslený v PD.

Je teda súčasťou naceňovania aj daný kotol?

**Odpoveď:**

Plynový kotol je zahrnutý do časti rozpočtu so08 - Vykurovanie. Položka č. 10 Kotol plynový, kondenzačný, vykurovací Vitodens 100-W 3,2-32kw typ B1HF.