

Vysvetľovanie - „Rekonštrukcia I. gynekologicko – pôrodnicej kliniky“

Otázka č. 1

Prosím o vysvetlenie pre výkaz výmer, 01A - izby - Lôžková časť, 02 Nové konštrukcie, 776-Podlahy povlakové položka č. 51 a pol. č. 53 - prosím došpecifikovať dodávky materiálu Linoleum pre nemocničné izby, nakoľko vo výpisoch podláh je len poznámka na hr. 4 mm, pritom štandard výrobkov je 2,2 - 2,5 mm. Ďalej prosím určiť i následné vlastnosti podláh: napr. kročajová hlučnosť, antistatické vlastnosti, nepriepustnosť, odolnosť proti šmyku, tepelná odolnosť atď.

Odpoveď č. 1

Bližšia špecifikácia povlakovej krytiny: -prírodné linoleum -hrúbka: 2,5 mm -trieda: 42 -protisklzovosť: R9 - linoleum musí mať chemickú odolnosť a bakteriostatické vlastnosti. Požiadavky na antistatické vlastnosti nie sú.

Otázka č. 2


V predloženom výkaze výmer - zadanie objekt 01A - IZBY - Lôžková časť, časť 02 - Nové konštrukcie, položky dotýkajúce sa revíznych dvierok pri SDK konštrukciách ozn. :
18 M 5903068130 Revízne dvierka F1 500x500 mm G125 ks 10,000
Revízne dvierka s pevnými pántami (F1), s hliníkovým rámom. Pevne uchytený otočný čap. Výplň RBI 12,5; 15; 25 MM.

20 M 5903068300 Revízne dvierka F6/strop 400x400 mm G400 EI90DI ks 5,000
Revízny otvor protipožiarny - strop (F6). Revízny otvor s požiarnou odolnosťou 30 min. Pre sadrokartónové stropy. Výplň 12,5 mm alebo 15 mm.

22 M 5903068320, Revízne dvierka nerezove-strop 600x600 mm spec vid PD ks 13,000
Revízny otvor protipožiarny - strop (F6). Revízny otvor s požiarnou odolnosťou 30 min. Pre sadrokartónové stropy. Výplň 12,5 mm alebo 15 mm.

23 K 763170030,1 12_Výmena revíznych dvierok 150x150 mm ks 1,000
24 K 763170031,1 11_Výmena revíznych dvierok 200x300 mm ks 1,000

pri čísle položky je vždy popis položky a následne i v podrobnostiach - výkaze výmer (šedým písmom) je ďalší popis, ktorý už však nezodpovedá popisu položky (napr. pol.č. 20 popis je na G400 EI90 DI, ale v popise výkazu je min. 30 min. odolnosť, čo sú diametrálne rozdielne konštrukcie. Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie - striktné určenie špecifikácie dodávky Revíznych dvierok k SDK konštrukciám aby tieto boli v súlade s projektovou dokumentáciou a dokumentáciou riešenia protipožiarnej bezpeč. stavby.



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Odpoveď č. 2

Čo sa týka revíznych dvierok treba postupovať v zmysle projektu požiarnej ochrany a podľa Výkazu PSV v časti architektúra /E11_8/, ktoré sú správne.

Opravený Výkaz -Výmer je zverejnený na profile verejného obstarávateľa a v systéme JOSEPHINE:
<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/1685/summary>