

LEGENDA OZNAČENÍ:

- Prívodné potrubie vykurovacej vody k vykurovacím telesám, materiál–RAUTITAN FLEX
- Vratné potrubie vykurovacej vody k vykurovacím telesám, materiál–RAUTITAN FLEX
- Ocelové doskové vykurovacie teleso (napr. KORADO), typ VK

Spôsob značenia:

Číslo vykurovacieho telesa

Typ vykurovacieho telesa, prevedenie Ventil–kompakt, stavebná výška 500 mm, dĺžka 500mm

Pripájacia armatúra – napr. HERZ 3000, DN15
- 1.32 –

21 VK 500/500

HERZ 3000
- Závesný plynový kondenzačný kotel

VITODENS 200–W, výkon 2,4–24,1 kW
- Koncentrické komínové teleso 60/100

Vyvedené nad strechu objektu min 600 mm
- Zásobníkový ohrievač teplej vody VISSMANN


Typ VITOCELL–V s objemom 200l

POZNÁMKY:

POTRUBIE V PODLAHE A STENE MUSÍ BYŤ OBALENÉ PRUŽNOU IZOLÁCIOU NA ZABEZPEČENIE VOLNÉHO POHYBU VPLYVOM TEPLOTNEJ ROZTŤAŽNOSTI. MIESTO ODBOČIEK A KOLÍEN TREBA ZABEZPEČIŤ PROTI ZATEKANIU BETÓNOM RESP. MALTOU PRI BETÓNÁŽI POTERU ALEBO PRI OMIETNUTÍ, BETÓNOVÝ POTER NAD ROZVODMI V PODLAHE MUSÍ MAŤ HRŮBKU MIN. 40MM, RESP. MUSÍ BYŤ POSILNENÝ SIEŤOVINOU. VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE A PRÍPADNÉ ROZDIELY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM !

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

TENTO PROJEKT NENAHŤADZA REALIZAČNÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. ŽIADNA ČASŤ TOHTO DOKUMENTU NESMIE BYŤ REPRODUKOVANÁ, UKLADANÁ DO TRVALÉHO PAMÄŤOVÉHO SYSTÉMU, ALEBO VYSIELANÁ V ŽIADNEJ FORME A ŽIADNYM SPÔSOBOM ELEKTRONICKY, MECHANICKY, FOTOKOPIROVANÍM, NAHRÁVANÍM, ALEBO INAK, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU: Toví s.r.o. AKÉKOLVEK NEJASNOSTI, POCHYBNOSTI ALEBO NESÚLAD PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE S REALITOU STAVBY, MUSÍ DODÁVATEL STAVBY PRED REALIZÁCIU DIELA ALEBO JEHO ČASŤÍ VOPRED PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM STAVBY. PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ DODÁVATELOM POČAS REALIZÁCIE DIELA BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA PROJEKTANTA DIELA A JEHO VÝSLOVNÉHO (PÍSMENNÉHO) SÚHLASU. DODÁVATEL STAVBY JE POVINNÝ, PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE DIELA, NAŠTUDOVAŤ SI CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU DIELA V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCI DIELA JE DODÁVATEL STAVBY POVINNÝ NA TIETO NEDOSTATKY UPOZORNIŤ PROJEKTANTA DIELA. NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE AJ TECHNICKÁ SPRÁVA. DODÁVATEL DIELA PRI REALIZÁCI DIELA MUSÍ POSTUPOVAŤ V ZMYSLE PLATNÝCH LEGISLATÍVNYCH A PRÁVNÝCH PREDPISOV.



Tabuľka miestností

| Číslo | Meno | Plocha[m2] |
|-------|--------------------------------|------------|
| 101 | Zádverie - kočíky | 14.49 |
| 102 | Zádverie | 7.54 |
| 103 | Šatňa | 11.75 |
| 104 | Sociálne zariadenie | 16.38 |
| 105 | Kotolňa | 8.26 |
| 106 | Herňa, spálňa 12 detí | 63.00 |
| 107 | Chodba | 11.80 |
| 108 | Denná miestnosť | 13.60 |
| 109 | Predsieň WC | 2.09 |
| 110 | WC | 1.98 |
| 111 | Herňa, spálňa 8 detí | 41.93 |
| 112 | Rampa | 15.82 |
| 113 | Spoločenská miestnosť | 38.85 |
| 114 | Práčovňa | 10.26 |
| 115 | Upratovačka , čistiace potreby | 10.26 |
| 116 | Výdaj jedál | 24.89 |
| 117 | Príručný sklad | 4.20 |
| 118 | Chodba | 12.39 |
| 119 | Krytá terasa | 62.21 |

STUPEŇ PD:

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

02

INVESTOR:

Obec Veľké Ripňany
Poštová 461 95607
Veľké Ripňany

GENERÁLNY ZHOTOVITEĽ PD:

TOP PROJEKT

Ing. Jozef Katrák, autorizovaný stavebný inžinier
Obchodná 1321/6, 955 01 Topoľčany, mobil: 0903 428 168,
e-mail: kattrak@stonline.sk, kattrak52@gmail.com

HLAVNÝ PROJEKTANT:

Ing. Jozef Katrák

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Juraj Herda

VYPRACOVAL:

Ing. Dávid Šugarek

NÁZOV A MIESTO STAVBY:

JASLE V OBCI VEĽKÉ RIPŇANY
/rekonštrukcia objektu so zmenou užívania/
Behynce, č. parcely 61/2, s.č. 35

ZÁK. ČÍSLO:

19-6006

FORMÁT:

600 x 297mm, 3xA4

MIERKA:

1:75

DÁTUM:

02/2019

SPRACOVATEĽ ČÁSTI:

BEELIPRO

BEELI PRO s.r.o.,
Ing. Ladislav BALOG
Bojná 329
956 01 BOJNÁ

STAVEBNÝ OBJEKT:

JASLE

NÁZOV VÝKRESU:

PÔDORYS 1.NP

PROFESIE:

Vykurovanie

STAVEBNÝ OBJEKT:

SO 01

ČÍSLO VÝKRESU:

01

REVÍZIA:

00

ČASŤ:

E.1.4