

Žilinská teplárenská, a.s.

Košická 11, 011 87 Žilina

Vysvetlenie informácií č. 2

Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s. boli doručené žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre verejnú súťaž č. VS ZIL 4 pre predmet zákazky „**Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre**“, ktorá bola vyhlásená zverejnením oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže v Úradnom vestníku ES č. S 48 pod značkou 2022/S 048-125670 dňa 9. marca 2022 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 66/2022 pod značkou 16059 - MSS dňa 10. marca 2022 (ďalej len „**verejná súťaž**“), poskytujeme Vám predmetné vysvetlenie.

Otázka č. 1: „Dobrý deň,
prosíme o doplnenie nasledujúcich informácií:
- Celkový prehľadový SLD TG3 s plánovanými zmenami.
- Parametre zemniaceho transformátora: výkon, primárny prúd.
- Prehľadovú schému vnútorného zapojenia rozvádzača RQM1
- Prehľadovú schému zapojenia odporníka v nule.“

Odpoveď č. 1: V prílohe tohto vysvetlenia informácií č. 2 Vám poskytujeme požadované dokumenty.

Otázka č. 2: „Dobrý deň,
V nadväznosti na článok 5.2.10, Prílohy A zmluvy: Ochrany generátora boli vylúčené z predmetu dodávky, kde je hranica kabeláže ochrán?“

Odpoveď č. 2: Kabeláž pre chránenie generátora nebude predmetom tejto zákazky.
Kabeláž k ochranným terminálom bude riešená v plnom rozsahu v inej zákazke - „Nový zdroj“.

V Žiline dňa 12. apríla 2022

Príloha: Dokumenty k odpovedi č.1 tohto vysvetlenia