

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

č. 15742 /2012

Vypracoval: PRO-ING Ružomberok

Zloženie komisie :

Predseda : ING.VLASTIMIL CHEBEŇ - HIP

Členovia : Ing. Ján Božek - projektant EL

Ing. Anton Galas - projektant EL

Stavba: ZBERNÝ DVOR OBCE VEĽKÉ RIPŇANY

Obsah: NN prípojka

Zák. č. : 15742

Investor: OBEC VEĽKÉ RIPŇANY, POŠTOVÁ 461, 956 07 VEĽKÉ RIPŇANY

Podklady použité pre vypracovanie protokolu:

STN 33 2000-1, STN 33 2000-5-51, PD stavby

Popis zariadenia:

PD rieši vnútorné a vonkajšie rozvody a bleskozvod v objektoch zberného dvora Veľké Ripňany. Projekt nerieši el. inštaláciu v SO02.

Rozhodnutie:

V zmysle STN 33 2000-5-51 v riešených priestoroch určuje komisia základné charakteristiky:

pre vonkajšie priestory :

AA8, AB8, AC1, AD4, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP1, AQ3,
AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

vonkajšia stena objektu SO04

AA8, AB8, AC1, AD2, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP1, AQ1,
AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA2, CB1

vo vnútorných priestoroch objektu

AA4, AB4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP1, AQ1, AR1,
BA1, BC1, BD1, BE1, CA2, CB1

Upozornenie:

Vonkajšie vplyvy určené týmto protokolom musia byť preverené aj po ukončení stavby, pri zmene účelu miestnosti a pod., pričom tento protokol bude potvrdený alebo opravený.

Dátum spísania protokolu: 10/ 2012

podpis predsedu komisie