

# Výzva na predkladanie ponúk

## PRIESKUM TRHU k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ)

### 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

**Názov organizácie:** VÍNO MRVA & STANKO, a.s.  
**Sídlo organizácie:** Orešianská 7/A, 917 01 Trnava  
Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č. 10550/T  
**IČO:** 36233048  
**DIČ:** 2020164630  
**IČ DPH:** SK2020164630  
**Kontaktná osoba pre vysvetlenie údajov vo výzve:**  
**Meno, priezvisko, titul:** Ing. Peter Stanko  
**Mobil:** + 421 903 711 911  
**E-mail:** [stanko@mrvastanko.sk](mailto:stanko@mrvastanko.sk)

### 2. Predmet zákazky

#### 2.1. Názov predmetu zákazky:

„Fotovoltaický zdroj s batériovým úložiskom.“

#### 2.2. Druh zákazky:

Tovar

#### 2.3. Rozdelenie zákazky na časti:

nie

#### 2.4. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je obstaranie fotovoltaického zdroja s batériovým úložiskom. Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1.

### 3. Obsah ponuky:

**3.1.** Predložená cenová ponuka musí byť spracovaná tak, aby z nej bolo možné určiť splnenie požiadaviek na predmet zákazky (uvedené v Prílohe č. 1).

**3.2.** Predložená ponuka musí obsahovať:

3.2.1. Prílohu č. 2 - Formulár cenovej ponuky

Forma: scan podpísaného dokumentu (pečiatka) v pdf a vo formáte excel.

3.2.2. Prílohu č. 3 - Technické parametre predmetu zákazky

Forma: scan podpísaného dokumentu (pečiatka) v pdf a vo formáte excel.

3.2.3. Splnomocnenie – úradne overené – v prípade, že ponuku nepodpisuje štatutárny orgán.

Forma: scan dokumentu v pdf.

**Dátum vypracovania ponuky nemôže byť starší ako 3 mesiace!**

### 4. Komplexnosť dodávky

Uchádzač môže predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

### 5. Miesto a spôsob dodania predmetu zákazky

- Miesto: VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Orešianská 7/A, 917 01 Trnava
- Spôsob dodávky: DAP (dohodnuté miesto určenia)

### 6. Podmienky účasti:

Prieskumu trhu sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby oprávnené na dodávku predmetu zákazky. Ponuky musia spĺňať základné technické požiadavky na predmet zákazky.

Uchádzač nemúsi predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky, pokiaľ má toto oprávnenie zapísané vo verejne dostupných registroch (napr. Obchodnom registri SR, Živnostenskom registri SR a pod.). Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí sám. V prípade, že uchádzač preukazuje oprávnenosť dodávať tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky iným dokladom, uchádzač je povinný predložiť originál, alebo kópiu tohto dokladu (scan dokladu predloží ako prílohu ponuky v cez elektronický obstarávací systém JOSEPHINE).

## 7. Predkladanie ponúk

**7.1.** Miesto predkladania ponúk: **cez elektronický obstarávací systém JOSEPHINE**

**7.2.** Lehota na predkladanie ponúk: piatok 22.4.2022 do 12:00 hod.

**7.3.** Spôsob predloženia ponuky:

Ponuky sa predkladajú cez elektronický obstarávací systém JOSEPHINE.

Bližšie informácie o práci so systémom JOSEPHINE je možné získať na:

<https://www.apa.sk/clanok/praca-s-josephine-pre-potreby-vyzvy-4-2-v-kocke/11256>

<https://www.apa.sk/clanok/praca-s-josephine-pre-potreby-vyzvy-52-prv-2022-v-kocke/11348>

## 8. Cena

Ceny je potrebné uvádzať v EUR bez DPH. Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za dopravu na miesto dodania.

## 9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk v rámci prieskumu trhu je **cena**.

Pri platcovi DPH sa hodnotí najnižšia cena bez DPH a pri neplatcovi DPH sa hodnotí cena celkom. Skutočnosť, že NIE JE PLATCA DPH, uvedie uchádzač v ponuke.

## 10. Jazyk ponuky:

Celá ponuka uchádzača, ako aj doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v štátnom jazyku (**slovenský jazyk**). Akýkoľvek doklad alebo dokument predložený v cudzom jazyku musí byť doložený úradným prekladom do štátneho jazyka (okrem dokladov v českom jazyku).

## 11. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:

Áno.

Názov programu: Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2022

## 12. Upozornenie

Upozorňujeme záujemcov, že prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu a slúži verejnému obstarávateľovi len na informatívne účely (stanovenie PHZ). Vzhľadom na uvedené nie je povinnosťou verejného obstarávateľa oznamovať záujemcom výsledky prieskumu trhu.

Dňa: 18.4.2022 v Trnave

.....  
Ing. Peter Stanko  
Člen predstavenstva  
VÍNO MRVA & STANKO, a.s.

Prílohy:

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2 - „Príloha c. 2\_Formular cenovej ponuky\_VMS\_fve“ – osobitná príloha, excel

Príloha č. 3 - „Príloha c. 3\_Technicke parametre predmetu zakazky\_VMS\_fve“ – osobitná príloha, excel

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie a montáž fotovoltického zdroja s batériovým úložiskom v zmysle minimálnych požiadaviek uvedených nižšie. Dodaný tovar musí byť zdravotne neškodný a musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám.

Predmet zákazky je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorí z použitých parametrov alebo rozpätie identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, výkonnostné a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Technická špecifikácia predmetu zákazky – minimálne technické požiadavky verejného obstarávateľa:

Časť	Názov	Parameter	Požiadavka
1	Fotovoltický zdroj s batériovým úložiskom	Nová technológia	áno
		Množstvo	1 súbor
		Inštalovaný nominálny výkon FVZ	min. 148 kW
		Počet a typ fotovoltických panelov	384ks fotovoltických panelov 375-385W – Monokryštalické s hlinikovo-nerezovou konštrukciou spôsobilou pre montáž fotovoltických panelov
		Záruka na panely potvrdená výrobcom:	min. 10 rokov
		Trojfázový inverter	2 ks ONGRID 50 kW
		Hybridný nabíjač/menič	1 ks 20kW – min. 20kW GRID vstup/výstup
		Záruka potvrdená výrobcom meničov	minimálne 5 rokov
		Batériové úložisko	min. 245 kWh
		Batériové úložisko	4ks min. 61,44 kWh LiFePo4 batériové úložisko 540V – 700V DC napäťový rozsah, 100 A minimálny prúd, životnosť DOD80% 6000 cyklov
		Záruka potvrdená výrobcom batériového úložiska	Min. 7 rokov

	<p>System je rozdelený na samostatne pracujúce 4 skupiny:  Centrálny FTV zdroj 50 kW + 20 kW nabíjač/menič pre batériové úložisko prebytkov min. 122kWh  FTV zdroj pre VÝROBU – 50 kW pre priamu spotrebu vyrobenej elektrickej energie  FTV zdroj pre SKLAD – 20 kW spolu s nabíjač/menič pre batériové úložisko prebytkov min. 61kWh  FTV zdroj pre ADMINISTRATÍVA – 20 kW spolu s nabíjač/menič pre batériové úložisko prebytkov min. 61 kWh</p> <p>Centrálny FTV zdroj 50 kW + 20 kW s vyvedením výkonu cez istič 3P„B“80A a 3P„B“ 32A na stávajúci hlavný rozvádzač.  FTV zdroj pre VÝROBU – 50 kW s vyvedením výkonu cez istič 3P„B“80A a 3P„B“ 32A na stávajúci rozvádzač pre výrobu  FTV zdroj pre SKLAD – 20 kW s vyvedením výkonu cez istič 3P„B“ 32A na stávajúci rozvádzač pre SKLAD  FTV zdroj pre ADMINISTRATÍVU – 20 kW s vyvedením výkonu cez istič 3P„B“ 32A na stávajúci rozvádzač pre ADMINISTRATÍVU</p>	<p>áno</p>
	<p>V súlade so:  Zákonom č. 309 / 2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby;  Zákonom č. 251 / 2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  Vyhláškou MHSR č. 24 / 2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou  - pre účely čiastočného pokrytia vlastnej spotreby el. energie výroby vo výrobnom závode.</p>	<p>áno</p>
	<p>Kompletná montáž zariadenia</p>	<p>áno</p>
	<p>V súlade s projektovou dokumentáciou</p>	<p>Áno</p>
	<p>Záruka na celé dielo (na samotné produkty platí záruka poskytovaná výrobcom)</p>	<p>Min. 5 rokov</p>