

Vysvetlenie súťažných podkladov č. VIII. (#249844):

Otázka č. 1

Žiadame VO o vysvetlenie SP

Vo výkaze výmer je odľučovač tukov s prietokom 5l/s, pričom v projekte je spomínaný odľučovač tukov s prietokom 2l/s. Ktorý údaj je správny?

Odpoveď č. 1

Právne je odľučovač tuku a masťôť OT, typu TECHNOTIP-GREASEP 2-10c pri max. prietoku 2,00 l/s, uvedené sme upravili aj vo VV.