

Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

Obstarávateľ:	NAVI, spol. s r.o.
IČO:	31618651
Názov / predmet zákazky:	Batériové úložisko

Položka:	Batériové úložisko
Množstvo:	1 komplet
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Účel: - zabezpečenie dostatku elektrickej energie pre pokrytie energetickej potreby farmy v prípade výpadku prúdu (pre energetický pohon pre ventiláciu, ohrev, osvetlenie a ďalšie technológie v chove), - získanie energie pri nízkom tarife jej uloženie a použitie počas vysokého tarifu, - poskytovanie činného výkonu na základe okamžitej spotreby, - zvýšenie výkonu siete - navýšenie maximálneho výkonu nad rámec možností prípojky alebo poistky.	
Batériové úložisko na ukladanie elektrickej energie s celkovou inštalovanou kapacitou min. 300kWh a výkonom min. 90kW	
Automatické spúšťanie pri výpadku elektrickej energie	
Priebežné vyhodnocovanie údajov	
Vzdialený prístup cez webové rozhranie, zasielanie notifikácií v prípade porúch	
Celkové rozmery (šírka x dĺžka x výška) max. 950 (1950 otvorené) x 2400 x 2200 mm	
Vrátane inštalácie, montáže, kabeláže, revízie, zaškolenia a poskytnutia technickej dokumentácie	

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.