



SYMBOL	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
	ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY POJEDYŃCZY, PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.
	OPRAWA NEPTUN LED V1 2600 PC OPAL E IP65 840 / L-1200
	OPRAWA NEPTUN LED V1 4400 PC OPAL E IP65 840 / L-1200
	OPRAWA FARGO NAŚWIETLACZ 20W, montaż wejściami do pomieszczeń
	OPRAWA FARGO NAŚWIETLACZ 50W, montaż nad bramami wjazdowymi

UWAGI:

- Instalację elektryczną prowadzić pod tynkiem.
- Stosować osprzęt ramkowy w wykonaniu p/t oraz puszki instalacyjne p/t głębokie.
- W pomieszczeniach sanitarnych stosować osprzęt IP44 w wykonaniu p/t
- Łączniki i przyciski oświetlenia montować na wysokości h=1,20m od poziomu posadzki.
- Instalację oświetlenia wykonać przewodami YDYżo 3x1,5mm², YDY4x1,5mm²
- Przejścia instalacji przewodowej przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej EI odpowiadającej klasie ściany.
- Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

NAZWA RYSUNKU RZUT PRZYZIEMIA - INST. OŚWIETLENIOWA		NR RYSUNKU E1
NAZWA I ADRES INWESTYCJI REMONT SPALONEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICTWA PIENKOWO DZIAŁKA NR EWID. 190LP, OBRĘB PRUSZCZ, GMINA GOSTYCYN		SKALA RYSUNKU 1:50
DANE INWESTORA NADLEŚNICTWO ZAMRZENICA ZAMRZENICA 1A, 89-510 BYŚLAW		DATA 07.10.2019 r.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRODOM PLUS Prodom PLUS Tomasz Pałubicki Nowa Tuchola 2, 89-500 Tuchola e-mail: biuro@prodom-plus.pl tel.: 793-322-105		
OPRACOWAŁ PROJEKTANT mgr inż. RAFAŁ KOBIEROWSKI UPR. BUD. NR POM/0181/PWBE/19		SPECJALNOŚĆ INSTALACJA W ZAKRESIE SIŁEK INSTALACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ORAZ ELEKTROENERGETYCZNYCH
		PODPIS