

## Doplňující informace k projektové dokumentaci

- Jako primární podklad k provedení FVE je brána dokumentace DSP
- koncept bude doplněn o výkonové optimizéry
- hranice projektu bude na silových vstupních svorkách RFVE
- dodržení provedení dle příručky Mezinárodní technická specifikace FVE Lidl, která je součástí projektové dokumentace
- dodržení provedení dle příručky Schwarz Best Practice Photovoltaik 2022, která je součástí projektové dokumentace
- v rámci dokumentace provedení stavby a následné instalace bude řešeno mimo jiné také následující:
  - o optimalizace velikosti a počtu panelů vzhledem k požadavkům PBŘ a dotací
  - o úprava hromosvodů, resp. dodržení norem v závislosti na vzdálenosti S (zajištění přeskokové vzdálenosti dle ČSN)
  - o řešení TS/CS dle konceptu DSP
  - o úprava zapojení FVE vzhledem k použití výkonových optimizéru v návaznosti na požadavky PBŘ
  - o úprava zapojení FVE vzhledem k typu použitých střídačů