



Lutówko, dnia 08.07.2022 r.

Zn. spr.:ZG.270.2.4.2022

Wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant I) na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. – „PZP”) pn. „**Wymiana bramy i ogrodzenie IX kwatery Szkółki Doręgowice**”

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, na podstawie art. 284 ust. 6 PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytania do SWZ wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1:

W związku z zapoznaniem się z dokumentacją informujemy, iż siatka z oczkiem 100x100mm nie jest osiągalna. Proszę o informację czy możemy złożyć ofertę na siatkę z oczkiem 60x60mm?

Pytanie 2:

Czy Zamawiający może wskazać przynajmniej dwóch producentów siatki ogrodzeniowej o wskazanych parametrach? Lub czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie siatki o oczku 60x60mm, drut 3,5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskaże producentów siatki o wskazanych parametrach. Zamawiający dopuszcza zastosowanie siatki o oczkach 60x60mm, drut 3,5mm pod warunkiem odpowiedniego zapisu w ofercie i kosztorysie ofertowym.

Z poważaniem

Jacek Krzyżanowski

Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Sprawę prowadzi: Daniel Zbilski tel.: +48 724 034 005 e-mail: daniel.zbilski@torun.lasy.gov.pl