



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Všetkým záujemcom

Vaše číslo/zo dňa

Naše číslo
8045/2022/DEN/010

Vybavuje/☎
Mgr. Peter Jombík
+421 907 734 462

Bratislava
08.09.2022

V e c :

Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch X

Na základe žiadosti záujemcov o vysvetlenie, doručených prostredníctvom JOSEPHINE v zadávaní podlimitnej zákazky pod názvom „ZŠ Odborárska - rozšírenie kapacít tried“ vyhlásenej uverejnením Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 165/2022, pod zn. 33789 - WYP, zo dňa 25.07.2022 (ďalej len výzva), verejný obstarávateľ v zmysle § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje nasledovné vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch:

doručené dňa 07.09.2022 16:52:34

Otázka č. 128:

„V zmysle odpovede verejného obstarávateľa na otázku č. 49 vo vysvetlení č. VI sa majú byť screen rolety s lankovým vedením a ich delenie má byť na jedna roleta na jeden fragment. Podľa výpisu okien je dĺžka fragmentov nad 6 m. Screen rolety s lankovým vedením je možné vyrobiť iba do rozmeru 5 m a celková plocha je maximálne 16 m². Týmto chceme požiadať verejného obstarávateľa o vyjadrenie.“

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 128:

Presklené steny dlhšie ako 5m sa budú deliť na polovicu a teda budú mať dva Screeny. Napríklad S7 celková dĺžka 6850 mm bude delená na 2x 3425 mm. Delenie Sklenených stien, kde to raster neumožňuje napríklad S1 a S5, bude pomer 3 ku 2 pričom jeden modul má vždy 1390 mm. To znamená 3x 1390mm a 2 x 1390 mm.

Verejný obstarávateľ predmetné vysvetlenie informácií bezodkladne oznámi všetkým záujemcom a zverejní na profile verejného obstarávateľa zriadenom Úradom pre verejné obstarávanie.

S pozdravom

v.r.

Mgr. Peter Jombík
Oddelenie dopravy, európskych fondov
a verejného obstarávania