



LEGENDA MIESTNOSTÍ				
OZNAČENIE NA	ČEĽ MIESTNOSTI VÝKRESE	PLÔCHA (M2)	PROJEKT	Šír x h
1.01	CHODBA	33.76	ABS	200
1.02	KLUBOVŇA	88.20	ABS	500
1.03	KUCHYŇA	16.38	ABS	300
1.04	SKLAD	12.55	ABS	200
1.05	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	7.50	ABS	300
1.06	PREDSEIŇ	2.60	ABS	300
1.07	PREDSEIŇ	2.59	ABS	300
1.08	KOPEĽNA S WC	6.76	ABS	300
1.09	PREDSEIŇ WC MUŽI	4.05	ABS	200
1.10	WC	1.31	ABS	200
1.11	PREDSEIŇ WC ŽENY	2.64	ABS	200
1.12	WC	1.31	ABS	200
1.13	WC	1.31	ABS	200
1.14	PREDSEIŇ WC ZAMŔSTVANÍ/TV	2.64	ABS	200
1.15	WC	1.31	ABS	200
1.16	MIESTNOSŤ UBRATOVÁČKY	1.31	ABS	200
1.17	SKLAD	4.46	ABS	300
1.18	DIEŤAŇA	17.60	ABS	500
1.19	PUČŤACOVÁ MIESTNOSŤ	16.03	ABS	500
1.20	KANCELÁRIA	10.69	ABS	300
1.21	KANCELÁRIA	5.97	ABS	300
		240.97		

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE PODKLADOM PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA, PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU ! TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA §21, odst. d.) zákona č. 383/1997 Z.z. ZHOTOVITEL JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY SKONTROLOVAŤ NA STAVBE !

Projektová dokumentácia je súčasťou architektonického diela a podlieha autorskému zákonu č.383/1997 Z.z. Prezentované technické výkresy a všetky technické súčasti projektu definujú dielo alebo jeho časť. Z toho titulu je projekt duševným majetkom autora a preto používať, rozmnožovať a publikovať ho možno len so súhlasom autora. Zmeny v projekte je možné vykonať iba písomným súhlasom zodpovedného projektanta !

LEGENDA :

R-RACK

BYTOVÝ DATA ROZVÁDZAČE IP 30/20, Un=230 V

CAM x.x

IP KAMERA, TYPU 4 MPX

DATOVÝ KÁBEL FTP Cat 6

ZDRUŽENÁ TRASA KÁBLOV

FKXVØ 40mm CRÁNIČKA

DATOVÁ ZÁSUVKA RJ45 Cat6

NÁZOV AKCIE: KOMUNITNÉ CENTRUM JELKA		HLAVNÝ PROJEKTANT	
		ING. arch. Jozef MELIŠEK	
		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	
MIESTO STAVBY: 925 23 JELKA, KAT. ŪZ. JELKA, P.Č. 1174/38, 1174/41		ING. Tomáš SZAKÁL	
INVESTOR: OBEC JELKA, MIEROVÁ 995/17 , 925 23 JELKA	KRESLIL	ING.Tomáš SZAKÁL	
	FORMÁT	2 x A4	
NÁZOV VÝKR.: ELEKTROINŠTALÁCIA – IT. PŌDORYS PRÍZEMIA	STUPEN	STAV. POVOLENIE	
	ARCH. ČÍSLO	P190304	
ROZVODNÁ SÚSTAVA: 3+N+PE AC 50Hz, 3x230/400V TN–C–S	MIERKA	1:100	
	C. VÝKRESU	E05	
OCHRANA PRED NEBEZP. DOTYKOM PODĽA STN 33 2000–4–41:2007	DÁTUM	03.2019	