

Napäťová sústava: 3+ PEN,400V/230V,50Hz TN-S

Ochrana pred nepriamym dotykom (STN 33 2000-4-41):

- samočinným odpojením od napájania čl. 411
- pospájaním čl. 413.1.2

Ochrana pred priamym dotykom (STN 33 2000-4-41):




- izolovaním : Príloha A, kap. A1 - základná izolácia živých častí
- zábranami alebo krytmi: Príloha A, kap. A2 - zábrany alebo kryty



Prostredie podľa STN EN 332000-5-51 a STN EN 332000-3:

N3.1-II Obvyklé štandardné vonkajšie vplyvy vo vnútorných priestoroch

N3.1-II

LEGENDA :

- RE  EXISTUJÚCI ELEKTROMEROVÝ RIZVÁDZAČ
- RH  PROJEKTOVANÝ ROZVÁDZAČ BUDOVY
-  KÁBEL CYKY-J 5x25 mm2

STUPEŇ PD:		DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		INVESTOR: Obec Bučany Obecný úrad 269 Bučany 919 28 Bučany	
AUTOR	Ing. Juraj Kobza	NÁZOV A MIESTO STAVBY: PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIE BUČANY, PARC. č.1627, 1628		FORMÁT	2xA4
 Ing. Juraj KOBZA Domovina 21 900 81 Šenkvice tel.: 0904 851 046 E-mail: juraj.kobza@gmail.com		NÁZOV VÝKRESU: PÔDORYS 1. NP - PRÍVOD		MIERKA	1:100
		GENERALNÝ PROJEKTANT		DÁTUM	8/2021
		Ing. Juraj KOBZA		STAVEBNÝ OBJEKT	SO.01 SO.02
SPRACOVATEĽ ČASTI:		VYPRACOVALI		ČASŤ PD	E1.1
		Ing. Peter LENNER		DUREL 02 00	
		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		STUPEŇ	PROF.
		Ing. Peter LENNER		Č. V..	REVÍZIA
PROFESIA ELEKTRO		ČASŤ	VÝKRESOVÁ		