

Vysvetlenie súťažných podkladov č. VIII. (#298588):

Otázka č. 1

Vážený verejný obstarávateľ.

Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o :

Otázka č. 1 :

SO.02 Skladová hala - ok konš - požiar náter

Otázka č. 1 :

V projektovej dokumentácii časť statika je uvedené :

Všetky nosné oce_ové konštrukcie objektu musia sp__a_ minimálnu požiarnu odolnos_, ktorá je uvedená v

PROJEKTE POŽIARNEJ OCHRANY, bu_ použitím protipožiarneho náteru alebo obložením konštrukcie.

Z projektovej dokumentácie sme nevyčítali posúdenie požiarnej odolnosti oceľovej konštrukcie výmeny pre montáž okien a dverí na fasáde.

Navrhnutá oceľová konštrukcia je navrhnutá tak aby nemusela byť ošetrená protipožiarneho náterom ?

Veľmi pekne Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď č. 1

Oceľové výmeny pre okná, brány a dvere sú sekundárne konštrukcie a splňujú požadované požiarne odolnosti bez ďalších protipožiarnych úprav.