

Vysvetlenie súťažných podkladov č. X. (#299617):

Otázka č. 1

Vo výkaze výmer - objekt SO 13 Sadové úpravy sa nachádza nesprávna výmera položky č. 88 " Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 - trávnik po výseve" - 25 050,00 m². Správna výmera v zmysle projektovej dokumentácie by mala byť 5.505 m² čo predstavujem plochu trávnik. Opraví VO výkaz výmer?

Odpoveď č. 1

Údržba sadových úprav sa počíta na 5 rokov, výkaz výmer je správne.

Otázka č. 2

Objekt SO 01 - vo výkaze výmer chýba položka pre montáž a dodávku ocelevej konštrukcie pre VZT v celkovej hmotnosti 6.223,59kg v zmysle projektovej dokumentácie - v.č. ST_21203-60.3 - Výpis ocelových konštrukcii. Opraví VO výkaz výmer?

Odpoveď č. 2

Položka pre montáž a dodávku ocelevej konštrukcie pre VZT sa nachádza v rozpočte objektu SO 02.1 Stavebná časť položka číslo 127.

Otázka č. 3

Objekt SO 02 - vo výkaze výmer sa nachádza položka č. 120 "Vonkajšie oceľové dvere 1100x2050mm, vrátane zárubne ozn.4", ktorá sa nenachádza v projektovej dokumentácii a ani vo výpise PSV výrobkov. Opraví VO výkaz výmer?

Odpoveď č. 3

Vonkajšie oceľové dvere 1100x2050mm, vrátane zárubne ozn.4 sa v objekte SO.02 nenachádzajú. Opraví sa Výkaz, výmer.

Otázka č. 4

Objekt SO 01 - po preštudovaní tendrových podkladov sme našli nesúlad v špecifikácii trapézového plechu. V časti STATIKA sa v technickej sptáve uvádza typ: TR 153/280 hrúbka plechu 0,88mm. Na výkrese ST_21203-03 - Poôdorys strechy sa uvádza typ: TR 150/280 hrúbka plechu 0,88mm. Vo výkaze výmer sa uvádza typ: Trapézový plech 150/280/840mm. Ktorý údaj je správny?

Odpoveď č. 4

Typ trapézového plechu je TR 150/280 hrúbka plechu 0,88 mm.

Všetky popisy plechu sú správne a označujú ten istý plech.

Bolo vhodné ten popis zjednotiť.

Jednotliví výrobcovia si to označujú každý trochu inak ale trapézový plech TR 150 je v skutočnosti vysoký 153 mm.

Keďže verejný obstarávateľ obdržal ďalšie Žiadosti o vysvetlenie SP, zverejní opravený/doplnený VV až po zapracovaní všetkých požiadaviek.