



Pre záujemcov

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo  
44583/7/2020

Vybavuje / ☎  
Ing. Sokolová  
**0949671702**

Malacky  
01.12.2020

Vec: Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov a doplnenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 233/2020 pod značkou 41282 – WYP zo dňa 03.11.2020.

V zmysle § 113 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) Vám zasielame vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov na základe žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov k podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park“, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 233/2020 pod značkou 41282 – WYP zo dňa 03.11.2020.

**Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov bolo požadované v nasledovne:**

**1. Vysvetlenie súťažných podkladov:**

**Otázky:**

1. Vo výkaze výmer SO-01 cyklotrasa - podčasť SO-01.3 - Úsek 3 Položka č.42 Zábradlie m 40,760  
Otázka č.1: Žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu tohto zábradlia /výpis zámočnických prvkov/.

2. Vo výkaze výmer SO-01 cyklotrasa - podčasť SO-01.3 - Úsek 3 Položka č.46 Výšková úprava kanalizačnej šachty 37,000  
Otázka č.2: Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie mernej jednotky a bližšej špecifikácie danej položky.

3. Vo výkaze výmer SO 01.4 - Cyklotrasa CKN 5573/1, 5573/2, 5573/12, 5573/15, 5573/17, 5573/18, 5573/19, 5573/20 Položka č.20 Zábradlie oceľové z trubiek s polyuretánovým náterom 1 x základný, 2 x vrchný kg 55,000  
Otázka č.3: Žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu tohto zábradlia /výpis zámočnických prvkov/.

Odpoveď:

1. – 3. SO-01 cyklotrasa - podčasť SO-01.3 - Úsek 3 Položka č.42 Zábradlie m 40,760  
Špecifikácia: Výška zábradlia 1,3m. Prierez 35-45mm uzatvorené štvorcové profily. Konštrukcia oceľová s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním a farebnou úpravou vypaľovanou práškovou farbou RAL 7016 (antracit). Presné priečne rezy profilov a rozmery použitých konštrukčných prvkov podľa možností dodávateľa.

Telefón  
034/796 61 00

Fax  
034/796 61 51, 52

Bankové spojenie  
3200105003/5600

IČO  
00304913

E-mail  
[msu@malacky.sk](mailto:msu@malacky.sk)

Internet  
[www.malacky.sk](http://www.malacky.sk)

DIČ  
2021049393

2. Vo výkaze výmer SO-01 cyklotrasa - podčasť SO-01.3 - Úsek 3 Položka č.46 Výšková úprava  
kanalizačnej šachty 37,000

Jedná sa o kumulatívnu položku výškovej úpravy 37 ks rôznych šácht.

S pozdravom

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.  
Primátor mesta

Príloha: Vzor zábradlia

