



## RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Szymanowskiej w gminie Teresin

Teresin, dnia 18.10.2022 r.

ZP.042.8.2022

### WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

#### WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Szymanowskiej w gminie Teresin”**

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, a Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień:

#### 1. Zapytanie Wykonawcy:

Czy dopuszczacie Państwo, jako rozwiązanie równoważne, zastosowanie przepompowni przydomowych wg poniższego opisu:

1. Zbiornik przydomowej przepompowni ścieków o śr. wewn. 800 mm i głębokości 2200-2500 mm wykonany z PEHD jako monolityczny o konstrukcji zapobiegającej zarastaniu zbiornika i ograniczającej strefę martwą
2. Instalacja tłoczna w zbiorniku – orurowanie z PP DN40 odporne na korozję i ścieranie, armatura zwrotna, zasuwa odcinająca i zawór ciśnieniowy
3. Sterowanie – w oparciu o moduł mikroprocesorowy. Możliwa współpraca z pływakami, sondami konduktometrycznymi lub przetwornikami poziomu. Funkcje podstawowe i opcjonalne to: nadzorowanie sieci elektrycznej, wykrywanie podstawowe i opcjonalne to: nadzorowanie sieci elektrycznej, wykrywanie uszkodzeń czujników poziomu, ograniczenie czasu jednorazowej pracy pompy, okresowe rozruchy pompy, sygnalizacja świetlna dźwiękowa, rozwiązanie samoczynnego czyszczenia sieci hydraulicznej.
4. Pompa wyporowa z nożem tnącym o parametrach:  $Q_p = 0,7$  l/s,  $H_{pm} = 65$  m sł.w. Moc nominalna silnika: 1.1 kW 50Hz/400V (lub 1,5 kW 50Hz/230V); IP68/F; silnik w wykonaniu wersja „mokra”; wał silnika

wyposażony w uszczelniacze gumowe typu „simmering” z dwoma łożyskami od strony noża tnącego; konstrukcja – zatapialny blok zespołu, obudowa silnika ze stali nierdzewnej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza proponowane przepompownie przydomowe. W związku z dopuszczeniem proponowanych urządzeń, Zamawiający dokonuje zmiany przedmiaru robót.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że treść zapytań bez ujawniania źródła zapytań wraz z wyjaśnieniami, są udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://josephine.proebiz.com/pl/profile/gmina-teresin>.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści specyfikacji są dołączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia i stanowią jej integralną część.

**Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z późn. zmianami), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego zamówienia poprzez zmianę przedmiaru robót stanowiącego załącznik do specyfikacji na aktualny przedmiar robót, obejmujący swoim zakresem zmianę SWZ dokonaną niniejszym pismem.**

Aktualny przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W pozostałym zakresie treść SWZ nie ulega zmianie.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://josephine.proebiz.com/pl/profile/gmina-teresin>.

Przedmiotowa zmiana treści specyfikacji została dołączona do Specyfikacji Warunków Zamówienia i stanowi jej integralną część.

**( - ) Wójt Gminy Teresin – Marek Olechowski**