

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave, dňa 16.01.2023

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 22 – Hrubý Šúr – kanalizácia a ČOV

Verejný obstarávateľ Obec Hrubý Šúr, so sídlom Hrubý Šúr 205, 903 01 Hrubý Šúr, IČO: 00 305 987 (ďalej aj ako „Verejný obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 19.10.2022 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2022/S 202-573627 a dňa 20.10.2022 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 227/2022 pod označením 44372 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Hrubý Šúr – kanalizácia a ČOV“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávateľa vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p>Otázka:</p> <p>Podľa Preambuly cenovej časti je predmet diela jednoznačne určený projektovou dokumentáciou stavby. Verejný obstarávateľ síce podľa otázok Vysvetlenia č. 10 opravil výkres EII-36, ale ten naďalej pre zásyp používa v POPISE bod č. 3 štrkopiesok na rozdiel od výkazov výmer a POPISU – spätné úpravy. Aj TS a Súhrnná TS hovoria o zásype štrkopieskom. Pokiaľ by sa znova upravoval výkres EII-36, bolo by treba vypustiť aj v POPISE – spätné úpravy v časti II. prvú odrážku, ktorá neodpovedá vete nad a vete v zátvorke na jej konci. V POZNÁMKACH by mal byť obsyp štrkopieskom (aj keď piesok nie je na závalu ale na rôznych miestach by nemali byť rôzne materiály) a aj posledná odrážka (asfaltobetón na šírku ryhy) nie je v poriadku. Okrem toho v POPISE bod č. 5 je hnané paženie UNIOL. Vo výkazoch výmer je príložné paženie, ktoré je cenovo rádovo inde ako hnané a podľa nás postačuje. A UNIOL je zrejme myslené pažnicami UNION, čo zrejme nie je nutné vo výkrese zadávať, pažiť je možné rôznymi spôsobmi. Upraví Verejný obstarávateľ znovu tento výkres?</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Nie, uchádzač ocení predložený výkaz výmer a zhotoviteľ upraví uvedený výkres v realizačnej dokumentácii.</p>

2	<p>Otázka:</p> <p>V najnovšom VV SO 06.2 Kanalizačné prípojky je v oddiele Presun hmôt pol. 54 - 1 960 t Dopravy hmôt s poplatkom za skládku. Nie je jasné, o čo sa vlastne jedná. Odpad asfaltu a betónu je v položkách 4 a 5 a ak by sa spočítali položky pre presun hmôt (ako je uvedené v texte asfalt, betón. Kameň a ost.) tak by v položke malo byť cca 9 000 t. Samozrejme bez (nakladania a vykladania, uloženia a poplatku za skládku). Upraví Verejný obstarávateľ tento Výkaz výmer (túto položku)?</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Nie, verejný obstarávateľ neupraví VV, uchádzač ocení predložený výkaz výmer.</p>
3	<p>Otázka:</p> <p>Rovnaká chyba ako v predchádzajúcej otázke je v jednotlivých stokách VV SO 06.1. Namiesto Presunu sa tam objavila Doprava s poplatkom, ktorá už v zemných prácach je a výmery nesedia s ničím. Upraví Verejný obstarávateľ tento Výkaz výmer (túto položku)?</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Nie, verejný obstarávateľ neupraví VV, uchádzač ocení predložený výkaz výmer.</p>
4	<p>Otázka:</p> <p>V najnovších VV SO 06.1, 06.2, 07 chýba špecifikácia štrkopiesku pre obsypy, ktorým sa potrubie má podľa PD má obsýpať. Alebo by v popise položiek malo byť, že cena je včítane dodávky štrkopiesku. Upraví Verejný obstarávateľ tieto Výkazy výmer?</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Nie, verejný obstarávateľ neupraví VV, uchádzač ocení predložený výkaz výmer.</p>
5	<p>Otázka:</p> <p>V najnovšom VV SO 06.2 Kanalizačné prípojky je v oddiele Zakladanie v Pol. 39, 40 Výstuž z Kari sietí. Pokiaľ má byť niekde na dne štartovacích jám (PD o tom nehovorí), tak by tam mal byť nejaký betón. Ten vo VV nie je. Zvyčajne sa na dno dočasne položia panely, ak to je vôbec treba. Upraví Verejný obstarávateľ tento Výkaz výmer?</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Nie, verejný obstarávateľ neupraví VV, uchádzač ocení predložený výkaz výmer. Výstuž je uvažovaná do komunikácií.</p>



TATRA TENDER
Tatra Tender s.r.o.
Krčméryho 16
811 04 Bratislava

JUDr. Gabriela Heribanová
Tatra Tender s.r.o.