maraton TZB

Zoznam spotrebičov

DSP | arch.č.: 65.12.0017

Čistiareň odpadových vôd Hrubý Šúr

P.č.	Označenie zariadenia		Elektrické parametre		Miesto napájania		Ovládanie			Umiestnenie zariadenia v priestore	
	Technologické	Elektrické	Príkon /kW/	Napätie /VAC,VDC/	Rozvádzač	Obj. / miest./podl./	Autom.	Ručné	Iné	Obj. / miest./podl./	Poznámka/požiadavky na ochrany/
1	HJ	HJ	0,18	3x400VAC	RMT1	Miestnosť obsluhy	ano	ano	nie	Prevádzková budova	Vlasntý istiaci a riadiaci rozvádzač
2	P1	P1	0,75	230VAC	RMT1	Miestnosť obsluhy	ano	ano	nie	Prevádzková budova	Čerpadlo s plavákom
3	P2	P2	1,5	3x400VAC	RMT1	Miestnosť obsluhy	ano	ano	nie	Prevádzková budova	Ponorné kalové čerpadlo
4	P3a	P3a	1,1	3x400VAC	R-DK	LOK	ano	ano	nie	Budova odvodnenia kalu	Ponorné vretenové, kalové čerpadlo
5	P3b	P3b	1,1	3x400VAC	R-DK	LOK	ano	ano	nie	Budova odvodnenia kalu	Ponorné vretenové, kalové čerpadlo
6	P4	P4	1,5	3x400VAC	RMT1	Miestnosť obsluhy	ano	ano	nie	Čerpacia stanica	Ponorné kalové čerpadlo
7	PMa	PMa	1,5	3x400VAC	RMT1	Miestnosť obsluhy	ano	ano	nie	Prevádzková budova	Ponorné miešadlo
8	PMb	PMb	2,5	3x400VAC	RMT1	Miestnosť obsluhy	ano	ano	nie	Prevádzková budova	Ponorné miešadlo
9	DAa	DAa	7,5	3x400VAC	RMT1	Miestnosť obsluhy	ano	ano	nie	Dúchadlo v prevádzkovej budove	Frekvenčný menič
10	DAb	DAb	7,5	3x400VAC	RMT1	Miestnosť obsluhy	ano	ano	nie	Dúchadlo v prevádzkovej budove	Frekvenčný menič
11	BF	BF	1,35	3x400VAC	RMT1	Miestnosť obsluhy	ano	ano	nie	Vonkajší priestor	Vlasntý istiaci a riadiaci rozvádzač
12	DK	DK	2,32	3x400VAC	RMT1	Miestnosť obsluhy	ano	ano	nie	Budova odvodnenia kalu	Vlasntý istiaci a riadiaci rozvádzač
13	KS	QIC301	0,25	230VAC	RMT1	Miestnosť obsluhy	nie	nie	nie	Prevádzková budova	Sonda + kontrolér
14	IP1	FI102	0,05	230VAC	RMT1	Miestnosť obsluhy	nie	nie	nie	Potrubie OV na výtlaku do ČOV	Indukčný prietokomer
15	IP2	FI103	0,05	230VAC	RMT1	Miestnosť obsluhy	nie	nie	nie	Potrubie odčerpaného prebytočného kalu	Indukčný prietokomer
Spolu inštalovaný max. výkon:			**28,97**	**kW**							

Vypracoval : Ing. Šabo

Schválil za odberateľa : ……

V : Vráble

Dňa : 5.2020