

POSTUP
verejná súťaž
podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
(práce)

*podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZVO“)*

VYSVETLENIE/DOPLNENIE súťažných podkladov č. 3

názov zákazky:
„Materská škola v obci Ostrovany“,
vyhlásené vo
Vestníku verejného obstarávania č. 235/2022 - 02.11.2022, zn. 46094 - WYP

Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1:

Poprosil by som VO o zaslanie výkresu č. 14 pre rozvádzač R-CBS, SO 01 ELI.

Odpoveď:

V prílohe Vám zasielame požadovaný výkres č. 14.

Zároveň verejný obstarávateľ upravuje bod 6.10 návrhu ZoD nasledovne:

„6.10. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť ich z čiastky z depozitu zloženého podľa bodu 1.4 tejto zmluvy.“

Prešov, 17.11.2022

.....
Ing. Peter Lupták, v.r.
osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania

Príloha:

- opravený návrh ZoD („ZoD návrh_Ostrovany_OPRAVA_17.11.2022.doc“)
- výkres č. 14 („V14.pdf“)