

Vysvetlenie súťažných podkladov č. XIV. (#371406):

Otázka č. 1

dobrý deň,

žiadame o vysvetlenie:

Výkaz výmer pre Vykurovanie, SO 03, nekorešponduje s predloženou PD.

Napríklad: Vo VV sa uvádza - Kotel stacionárny, plynový, zliatinový, kondenzačný, výkon 90 kW v počte 2 ks, v PD sa uvádza 1 ks s výkonom 80 kW a 1 ks s výkonom 60 kW.

Vo VV sa uvádza - Nádoba expanzná s membránou, objem 50 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar a v PD sa uvádzajú: EXP1 – expanzná nádoba vykurovania, tlaková 400 l a EXP2 – expanzná nádoba TUV, tlaková 80 l.

Ďalej nesedia ani rozdeľovače a iné.

Poprosíme o zosúladenie VV a PD.

ďakujeme

Odpoveď č. 1

V projektovej dokumentácii sú uvedené 2 kotle.

Jeden Plynový kondenzačný nástenný kotel "VISSMANN" typu "VITODENS 200-W" s výkonom 20,0 ÷ 80,0 kW,

a druhý Plynový kondenzačný nástenný kotel "VISSMANN" typu "VITODENS 200-W" s výkonom 12,0 ÷ 60,0 kW.

Vo výkaze výmer v časti SO 03 – sme upravili špecifikáciu položky č. 10.

V rámci vykurovania je navrhnutá expanzná nádoba vykurovania, tlaková 400 l. Vo výkaze výmer v časti SO 03 – sme upravili špecifikáciu položky č. 28 a 29.

V rámci prípravy TUV je navrhnutá expanzná nádoba vykurovania, tlaková 80 l. Vo výkaze výmer v časti SO 03 – sme upravili špecifikáciu položky č. 28 a 29.

Výkaz výmer v časti SO 03 sme zosúlادili s projektovou dokumentáciou.