

PÔDORYS STRECHY - NAVRHOVANÝ STAV M1:50

LEGENDA

1.01	-	POZIČNÉ ČÍSLO ZARIADENIA
DUPLEX 5500 MULTI ECO-N	-	TYPOVÉ OZNAČENIE ZARIADENIA
Vv=4490m³/h	-	VZDUCHOVÝ VÝKON ZARIADENIA
651kg	-	HMOTNOSŤ ZARIADENIA
1ks	-	MNOŽSTVO
ELE - P=10,8kW (3~400V,50Hz)	-	POŽIADAVKY NA ELEKTRO (ELEKTRICKÝ PRÍKON A NAPÁJANIE ZARIADENIA)
STAVBA - KONŠTRUKCIA POD VZT JEDNOTKU	-	POŽIADAVKY NA STAVBU

	-	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA
Ø160mm iz	-	NASÁVANIE - PRÍVODNÉ POTRUBIE KRUHOVÉ SPIRO PRIEMERU 160mm, IZOLOVANÉ TEPELNOU IZOLÁCIOU HR. 15mm
Ø160mm iz	-	VÝFUK - ODVODNÉ POTRUBIE KRUHOVÉ SPIRO PRIEMERU 160mm,
Ø160mm	-	PRÍVODNÉ POTRUBIE KRUHOVÉ SPIRO PRIEMERU 160mm
Ø160mm iz	-	PRÍVODNÉ POTRUBIE KRUHOVÉ SPIRO PRIEMERU 160mm, IZOLOVANÉ TEPELNOU IZOLÁCIOU HR. 15mm
Ø160mm	-	ODVODNÉ POTRUBIE KRUHOVÉ SPIRO PRIEMERU 160mm
Ø160mm iz	-	ODVODNÉ POTRUBIE KRUHOVÉ SPIRO PRIEMERU 160mm, IZOLOVANÉ TEPELNOU IZOLÁCIOU HR. 15mm
	-	PRÍVODNÉ ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SK.1
	-	PRÍVODNÉ ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SK.1, IZOLOVANÉ
	-	ODVODNÉ ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SK.1
	-	ODVODNÉ ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SK.1, IZOLOVANÉ
200m³/h	-	MNOŽSTVO ODVÁDZANÉHO VZDUCHU
200m³/h	-	MNOŽSTVO PRIVÁDZANÉHO VZDUCHU
200m³/h	-	MNOŽSTVO VYFUKOVANÉHO VZDUCHU
200m³/h	-	MNOŽSTVO NASÁVANÉHO VZDUCHU
PD	-	PODREZANÉ RESP. BEZPRAHOVÉ DVERE
SM	-	STENOVÁ MRIEŽKA
RK	-	REGULAČNÁ KLAPKA TESNÁ
TH	-	TLMIČ HLUKU
PK	-	POŽIARNA KLAPKA
RO	-	REVÍZNY OTVOR
PZ	-	PROTIDAŽĎOVÁ ŽALÚZIA
KM	-	KRYCIA MREŽA
PVM	-	POŽIARNA VETRACIA MRIEŽKA

VZDUCHOTECHNIKA
±0,000=169,60 m.n.m.

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Zodp. projektant:	Ing. DANIELA MAZÚROVÁ
Projektant :	Ing. LUKÁŠ MATULA
Kreslil :	Ing. LUKÁŠ MATULA
Investor :	Obec Špačince, Hlavná 183/16, 919 51 Špačince

BEWA s.r.o., Ovocná č.12, 917 08 TRNAVA
IČO: 46 813 080

Názov stavby:	ZÁKLADNÁ ŠKOLA, PAVILÓN B NADSTAVBA
Miesto stavby:	Hlavná 626/2, 919 51 Špačince kat. územie ŠPAČINCE, parc.č. 507/2, 507/11
Obsah:	PÔDORYS STRECHY - NAVRHOVANÝ STAV

Dátum : 12/2019	Stupeň : S.P.
Zákazka č.:	Formát : 4xA4
Číslo výkresu : 2	Mierka 1:100