


ROZVODNÁ SIŤ : 3/NPE, ~50 Hz, 230/400 V, TN-S
 OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM : ŽIVÉ ČASTI - KRYTMI A IZOLÁCIAMI
 NEŽIVÉ ČASTI -
 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJA V SIETI TN-S
 PRÍVOD : ZDOLA
 VÝVODY : DOLE I HORE
 INŠTALOVANÝ VÝKON : $P_i = 13,50 \text{ kW}$
 KOEFICIENT SÚČASNOSTI : $b = 0,70$
 SÚČASNÝ VÝKON : $P_s = 9,45 \text{ kW}$

ZODP. PROJEKTANT	ZVOLENSKÝ	ZÁKAZKA Č.	JZ20-003
VYPRACOVAL	ZVOLENSKÝ	FORMÁT	2 A4
KRESLIL	ZVOLENSKÝ	DÁTUM	01.2020
MIESTO	LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ	STUPEŇ	PROJEKT STAVBY
INVESTOR	MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ		
STAVBA	STAVEBNÉ ÚPRAVY DETSKÝCH JASÍ V LIPT. MIKULÁŠI		
SO (PS)	01 - A - HOSPODÁRSKY PAVILÓN	02 - BCD - JASLE A VSTUP	
ČASŤ	UMELÉ OSVETLENIE, VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY		
OBSAH VÝKRESU	ÚPRAVA A DOPLNENIE ROZVÁDZAČA HRMS		
MIERKA "N"			VÝKRES Č. 05



ZÁPOTOCKÉHO 1228
 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
 tel 0903696082