



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

Kancelária generálneho riaditeľa
Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
tel.: +421/2/204 69 114, e-mail: sekretariat@snm.sk, www.snm.sk

Všetkým záujemcom a uchádzačom

Váš list č. / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	Bratislava
JOSEPHINE:	SNM- /2023-100/	Katarína Céreová	13.04.2023
05.04.2023	SNM-GR /2023-100	+421 2 204 69 193 katarina.cereova@snm.sk	

Vec: Vysvetlenie č. 9

Verejný obstarávateľ:	Slovenské národné múzeum generálne riaditeľstvo, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava 16
Predmet zákazky:	Obnova areálu a kaštieľa Dolná Krupá
Číslo spisu:	SNM-HuM-ZNH-2023/12
Postup verejného obstarávania:	podľa § 66, ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon)
Vyhlásenie postupu verejného obstarávania:	Zverejnené na ÚVO dňa 07. 03. 2023 č. 49/2023 značka 10245 –NSP a v Ú.v. EÚ/S46 dňa 06.03.2023 číslo 2023/S 046-135553

Dňa 05.04.2023 boli verejnému obstarávateľovi doručené Žiadosti o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ na otázky bezodkladne odpovedá všetkým záujemcom a uchádzačom, ktorí si k dnešnému dňu stiahli súťažné podklady prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine.



Otázka č. 1:

„Zistili sme nesúlad medzi výkazom výmer a PD Vykurovanie, v.č.4Podorys 1.NP - nový stav z januára 2023:

20230111 - Kaštieľ-Vykurovanie 50 M 3108201697 44 D+M Liatinový 11-článkový radiátor Windsor 500/177, prevedenie vyk. Telesa natur, m.č. 101, 102, 103b alebo ekvivalent kus 4,000. Podľa PD sú v m.č.101,102,103b - oceľové panelové vykुर.telesá. Liatinové radiátory sú v m.č. 107-3ks,106 3ks,105-3ks,104-4ks,113-2ks, spolu 15 ks. Žiadame o vysvetlenie resp. opraviť výkaz výmer.“

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ žiada položku naceniť podľa VV.

Otázka č. 2:

„Vo vysvetlení č.7, v odpovedi 11 bol predložený obrázok – referenčný výrobok pre ventilačnú hlavicu, tento výrobok je plastový. Vo výkaze výmer je uvedené, že ventilačná hlavica má byť medená. Z akého materiálu má byť ventilačná hlavica? Vo výkaze výmer 20230110 - Kaštieľ-ZTI 115 K 721271105 721 Ventilačné hlavice v medenom prevedení DN 100 kus 6,000“

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ uviedol referenčný výrobok ako tvarový vzor. Uvažuje sa s medeným prevedením výrobku.

Otázka č. 3:

„Výkaz výmer nie je identický s projektovou dokumentáciou v tabuľkách a výkazoch výmer okien a dverí. Žiadame, aby značenie z projektovej dokumentácie bolo u okien a dverí zjednotené s výkazom výmer. Príklad – Výkaz výmer - Príloha č. 10b (záložka 20180306 – Kaštieľ Vým. okien, dverí, parapetov): Okno O2 popis: D+M+O+N Nový remes.-umel.výr.- Fas.drev.dvojité okno, 2-kr.na vonk.povrchu von otvár., v int.dnu otvár.1100/1300mm vonk.rám predsad.pred fasádou,v hornej č. oplech.rímsou s okapom,kov.mreža v strede okna izol.2-sklo,kovanie kľučka-kľučka, zaist.prvok Príklad – Výkaz výmer - Príloha č. 10a (záložka 20230107 - Kaštieľ- Reštaurátorské práce-exteriér): Okno O2 popis z iného rozpočtu : 1500 x 3500 mm – Reštaurátorská obnova vnútorných krídel, vr. vnútorného dreveného futra, priestoru za radiátorom, historizujúceho mosadzného kovania (kľučka, kľučka, 2x polobrtlík, 2x obrtlík, zaist'ovací prvok), nové vonkajšie krídlo s izolačným dvojsklom (4-10 4) biely ľanový náter a v projektovej dokumentácii je len jedno okno O2 s iným popisom“

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ zverejnil aktualizovaný VV so zvýraznenými položkami, ktoré obsahujú zmenu.

Mgr. Branislav Panis
generálny riaditeľ SNM