



Poznámka:

----- káble uložené v káblových žlaboch vo vnútri skladu  
△ Cu4 Doplnkové pospajanie, Cu4 mm2, žl.zel. STN 332000-7-701;-7-702 v zmysle ustanovení STN 332000-4-41;-5-54

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	INVESTOR	GAS Familia, s.r.o. ST. LUBOVŇA	Č.ZÁKAZKY	02	NÁZOV VÝKRESU	ČÍS.VÝKRESU	<div></div>
Ing.HUDÁK		STAVBA	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI VO VÝROBE OVOCNÝCH PRODUKTOV	DÁTUM	02.2022	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI VO VÝROBE OVOCNÝCH PRODUKTOV	22/02-06	
		MIESTO	Prešovská 8, STARÁ LUBOVŇA	STUPEŇ	Projekt			
		DIEL	S0 101.5 – Silnoprúdové rozvody a bleskozvod	FORMÁT	A3	Strecha – VZT a strešné vpuste s ohrevom		
				MIERKA	1:180			