



LEGENDA:

FTE-FOTOVOLTICKA ELEKTRAREŇ, 5.5 kWp

Poznámka :

- Napáťová sústava :3+PEN,-50Hz,230/400V,TN-C-S
3+PE+N,-50Hz,230/400V,TN-S
1+PE+N,-50Hz,230V,TN-S
2 DC,230-600V,IT
- Ochrana : Samočinným odpojením napájania podľa STN 33 2000-4-41,čl.411.3.2
Pospájaním podľa STN 33 2000-4-41,čl.411.3.1
- Prostredie : STN 332000-3 - El.inštalácie budov.Časť 3:Stanovenie zákl.charakteristik
STN 332000-5-51 - El.inštalácie budov.Časť 5-51:Výber a stavba el.zar.Spoločné pravidlá
Normálne AD1,AB5
AB7,AD2,AR2 - zariadenia na objekte
AB8,AD3,AF2,AN2,AR2
- popis panelov,rozdávzačov a káblov je v špecifikácii materiálu
- rozvody previesť vodičom IBC FlexiSun 1x6mm² PV1-F uloženým na stene a konštrukcii v pvc chráničke HFX

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.
PROJEKT JE NA ÚČELY PSP A NENAHRÁDZA PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY.
ROZMERY NA STAVBE PREVERIŤ.

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY NA 1.NI

STUPEŇ PD: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE				INVESTOR:	
<div>BYVAPRO</div> <div>ByvaPro s.r.o. Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava</div>	GENERÁLNY ZHOTOVITEL PD:	HLAVNÝ PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Obec Rastislavice Rastislavice 27, 941 08 Rastislavice	
		Ing.Ladislav Balog	Ing. Marek Gešnábel		
		NÁZOV OBJEKTU A MIESTO STAVBY: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Rastislavice Rastislavice 11, 941 08 Rastislavice		parc.č.: 58/13	
<div>BYVAPRO</div> <div>ByvaPro s.r.o. Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava</div>		STAVEBNÝ OBJEKT: KULTÚRNY DOM		ZÁK. ČÍSLO:	17-2022
		NÁZOV VÝKRESU: Zaujmová oblasť		FORMÁT:	297x420
				MIERKA:	1:200
		PROFESIA: Fotovoltaická elektrárňa		DÁTUM:	06/2017
		ČASŤ:	E.1.1.5	ZÁKAZKA	STUPEŇ
				PROFESIA-ČÍSLO	VÝKRESU
				REVÍZIA	