

Wisła, 08.08.2023 r.

Zn. spr.: SA.270.11.2023.TG

Informacja o sprostowaniu treści załącznika nr 2 do zapytania ofertowego na roboty budowlane pn.:

**Przebudowa kotłowni z wymianą kotła CO w budynkach Nadleśnictwa Wisła: w leśnictwie Olza – Istebna 899, w leśnictwie Barania Wisła ul. Nad Zaporą 2**

Zamawiający Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła informuje o sprostowaniu treści załącznika nr 2 do zapytania ofertowego tj. przedmiaru robót dotyczącego postępowania SA.270.11.2023 na roboty budowlane: **Przebudowa kotłowni z wymianą kotła CO w budynkach Nadleśnictwa Wisła: w leśnictwie Olza – Istebna 899, w leśnictwie Barania Wisła ul. Nad Zaporą 2** ogłoszonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Wisła, oraz na platformie Josephine Proebiz w dniu 25.07.2023.

Treść sprostowania:

**1. Przedmiar robót: Przebudowa kotłowni z wymianą kotła CO w leśnictwie Barania Wisła ul. Nad Zaporą 2.**

*Poz. przedmiaru robót nr 31*

*Jest: Wymienniki ciepła pojemnościowe o pojemności 300 dm<sup>3</sup>, na ciśnienie 1,0 MPa obmiar : 1 szt krotność= 1,00*

*Zmienia się na: Wymienniki ciepła pojemnościowe o pojemności 300 dm<sup>3</sup>, na ciśnienie 1,0 MPa obmiar : 1 szt **ze stali nierdzewnej** krotność= 1,00*

Pozostałe zapisy dokumentacji zapytania ofertowego nie uległy zmianie.

Z poważaniem  
Paweł Kłopotowski  
Zastępca Nadleśniczego

*/dokument podpisano elektronicznie/*